


PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ PRO DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE

| | | |
|---|----|----|
| Jistič jednopól. | ks | 11 |
| Pr. chránič 25A, 4p/A, 30mA | ks | 1 |
| Pr. chránič s jističem 10/1N/B 003A, 30mA | ks | 3 |
| Poj. odpojovač 3P- pro poj 14 x 51 vč. pojistek | ks | 1 |
| Svorka řadová | ks | 14 |

Napěťová soustava 3/N/PE ~50 Hz, 400/230V
sít': TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem
Automatickým odpojením od zdroje
-proudovým chráničem

COPYRIGHT: Tento plán je duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho svolení rozmnožován a ani zpřístupněn třetím osobám (odvoláme se na zákon o vlastnických právech a na zákon proti nekalé soutěži).

| | | |
|---|---|---|
| Zodp. projektant : Ing. Ludmila Jelínková |  | Ing. Ludmila Jelínková Projektování el. zařízení 675 03 Nárameč 1 IČO 40462536, tel:603495592 www.jelinkova.cz |
| Projektant : Ing. Ludmila Jelínková | | |
| Místo stavby: k.ú. Lhotky u Velkého Meziříčí, p.č. 100 | | |
| Investor : Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 | | |
| Název akce: PŘÍSTAVBA MŠ LHOTKY | Č. zak: 03/24 | |
| Obsah: Zařízení SIL ekektrotechniky Doplnění rozvaděče R-školky | Datum: 04/2024 | |
| | Účel: DPS + DRS | |
| | Měřítko: Č. výkr.: D.1.4.d.6 | |