

Ing. arch. Soňa Křibalová  
U Světlé 1311/30  
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Váš dopis č. j.  
Číslo jednací ZR/692/2024-Še  
Vyřizuje Šemrinc Jiří  
Tel. +420 566 651 146  
Žďár nad Sázavou 13. 3. 2024

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Přístavba MŠ Lhotky“, p. č. 97/2, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí**

Investor: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou, Ing. arch. Soňou Křibalovou, zakázkové číslo -- (datum 12/2023) řeší tyto stavební objekty:

- SO 01 PŘÍSTAVBA JÍDELNY A ZÁZEMÍ
- SO 02 ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU MŠ
- SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SO 04 NOVÁ PŘÍSTUPOVÁ CESTA VČETNĚBRANKY V OPLOCENÍ
- SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

na p. č. 97/2 v k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí (dále jen stavba).

V rámci stavby není požadavek na navýšení potřeby dodávky pitné vody z veřejného vodovodu ve správě VAS pro odběrné místo s VAS č. 96094-4 na dodávku pitné vody u nemovitosti č. p. 64.

### 1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

**souhlasí.**

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

## 2. Vyjádření k realizaci stavby „Přístavba MŠ Lhotky“

- 2.1. Před zahájením realizace stavby musí být nejprve provedeno vytyčení stávajících vodovodních přípojek pro nemovitosti č. p. 10 a 64 (*napojené na stávající vodovod*). Za vytyčení stávajících vodovodních přípojek pro nemovitosti č. p. 10 a 64 je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak.
- 2.2. Požadujeme respektovat ochranné pásmo stávajících vodovodních přípojek pro nemovitosti č. p. 10 a 64 v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m.
- 2.3. Případné poškození stávajících vodovodních přípojek pro nemovitosti č. p. 10 a 64 způsobené stavbou „Přístavba MŠ Lhotky“ hradí investor.

## 3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Přístavba MŠ Lhotky“ VAS

**souhlasí.**

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

**VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentské 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
-7-

Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

### Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Velké Meziříčí + situace v SW EVK  
VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec