

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Městská část Praha 3
Sídlo:	Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3
IČO:	00063517
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Vladislava Hujová, starostka

Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27, 29, 31, 33 a 35“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce v otevřeném řízení dle ustanovení § 27 zákona.

Dotaz č. 1:

Dle PD : Okna musí splňovat požadavky ČSN 73 05 40 - 2, celkový součinitel prostupu tepla celé výplně musí být

$U \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$.

RÁM: ŠESTIKOMOROVÝ RÁM SE ZAOBLENÝMI LINIEMI, BARVA BÍLÁ

Dotaz zní: Je správný náš předpoklad, že je možno použít i pětikomorové profily, když splňují požadovaný celkový součinitel prostupu tepla??

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku uvedeném v zadávacích podmínkách: „Okna musí splňovat požadavky ČSN 73 05 40 - 2, celkový součinitel prostupu tepla celé výplně musí být $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. RÁM: ŠESTIKOMOROVÝ RÁM SE ZAOBLENÝMI LINIEMI, BARVA BÍLÁ“.

Není tedy přípustné, aby dodavatel ve své nabídce uvedl a v rámci realizace plnění této veřejné zakázky dodal pětikomorové profily, přestože splňují požadovaný celkový součinitel prostupu tepla.

Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě příkazní smlouvy. Uchazeči jsou povinni využít ke komunikaci a podávání veškerých dokumentů pouze osoby oprávněné zastupovat zadavatele na základě příkazní smlouvy, tj. společnost OTIDEA a.s., kontaktní adresa: Budova METEOR C, Tháмова 681/32, 186 00 Praha 8 – Karlín.

S pozdravem