

RE

Rozvaděč:	Plastový v kompaktním pilíři složený ze dvou částí
Typ. označení:	PERP 250 + PER2/3f/40, provedení EG.D
Poloha:	V pilíři
Stupeň krytí:	IP44/20
Vývody:	Přívody a vývody spodem

Schémata rozváděčů budou upřesněna před realizací podle aktuálních
připojovacích podmínek EG.D !!!!

POČET LISTŮ: 3
LIST č.1

00	05.02.2025	První vydání výkresu	Ing. Miloslav Müller	Leona Mazourková
Rev.:	Datum :	Popis změny :	Vypracoval :	Kontroloval :

ROZVODNÁ SOUSTAVA: V SÍTI NN – 3+PEN ~ 50Hz 400V TN-C
V EL.INSTALACI – 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

V SÍTI NN – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE

V EL.INSTALACI – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE,
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

VNĚJŠÍ Vlivy: AA7,AB8,AC1,AD3,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Ing. Miloslav Müller Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ ObÚ: BLANSKO			
INVESTOR: MĚSTO BLANSKO, NÁM.SVOBODY 3, 678 01 BLANSKO		FORMÁT 6 A 4	KOPIE
STAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLANSKO, ERBENOVA 13 OPRAVA ELEKTROINSTALACE – VIII.ETAPA		DATUM 02/2025	
		STUPEŇ PDPS	
		ZAK.čís. 2025.005	
		MĚŘ. —	
OBSAH	ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST	
ROZVÁDĚČ RE	676	D.1.4	