

SITUACE - KANALIZACE

194

153/29

153/31

153/30

192

SO01

SO02

IO01

IO02

RŠ 400

D1

D2

načerní vedení

Přepad z povrchové jímky napojit do stávající šachty. Odvedeno do stávající kanalizace.

Akumulační jímka pojezdová o objemu 7 m³. Vody budou využity na závlivu sadových úprav a travnatých ploch. Jímka bude dvouplošťová určená k obetonování. Jímka bude opatřena přepadem do stávající kanalizace. Průměr 2,7 m, výška 1,5 m.

Název objektu	Poznámka
SO01 - Stavební úpravy objektu	
SO02 - Zpevněné plochy	
IO01 - Akumulační nádrž	
IO02 - Rozvody dešťové kanalizace	

Objekt	Dimenze	Délka
IO01	7 m ³	-
IO02	PVC KG DN125	25,26 m

- Před započítím prací je nutné veškeré sítě vytyčit
- Před započítím prací je nutné ověřit umístění veškerých dešťových svodů z budovy a napojit veškeré vedení do nové akumulační nádrže
- Trasa stávajícího dešťového potrubí není známa, je nutné při stavbě po provedení sond veškeré sítě nalézt a případně bude upraven návrh trasování kanalizace po pozemku.
- Montáž potrubí bude provedena dle předpisů a postupů jednotlivých výrobců potrubí
- Bližší informace k montáži a k výkopovým pracem v technické zprávě

	Sávající splašková kanalizace na pozemku a veřejná jednotná kanalizace
	Nová dešťová kanalizace na pozemku PVC - KG DN 125, spád min. 1%
	ODHAD NÁPOJENÍ, před započítím prací ověřit umístění svodů dešťové kanalizace. Nová dešťová kanalizace na pozemku PVC - KG DN 125, spád min. 1%
	Rozvody tlakového potrubí závlah - viz samostatná část PD Automatický závlahový systém
	Odběrné místo závlahového systému - viz samostatná část PD Automatický závlahový systém
	Rozsah řešeného území
	Hranice KN
	Zpevněné plochy
	Řešený objekt

VÝŠKOVÝ SYSTÉM	SOUDADNÝ SYSTÉM	PROJEKTOVÝ POČÁTEK	
BpV	S - JTSK	±0,000 - ±0,000 - úroveň objektu SO01	

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
	 LONARCH Projektční kancelář LONARCH Čelakovského 84, 506 01 Jičín
OZNAČENÍ OBJEKTU	JMENO OBJEKTU

ZPRACOVATEL ČÁSTI	
 LONARCH	
Ing. Luboš Lonský	
Čelakovského 84, 506 01 Jičín	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing. Luboš Lonský	
ZPRACOVAL	
Ing. Jana Doležalová	

PROJEKT Č.	STUPEŇ	OZNAČENÍ VÝKRESU	REVIZE
24043	DPS	D1222_06	00