

PŮDORYS 1.NP




LEGENDA:

- Přívodní potrubí chladiva původní
- - - Vratné potrubí chladiva původní
- Přívodní potrubí chladiva nové o stejné dimenzi jako původní - měděné opláštěné
- - - Vratné potrubí chladiva nové o stejné dimenzi jako původní - měděné opláštěné
- Ki Klimatizační jednotka interiérová část (výparník) - umístění zachováno
- CH1 Stoupací potrubí chladiva
- KeP Původní umístění venkovní jednotky
- KeN Nové umístění venkovní jednotky
- Ke1P/N Venkovní klimatizační jednotka 1 - Sinclair MS-E18AIN, chladicí výkon 5200W, topný výkon 5400 W, chladivo R410A
- Ke2P/N Venkovní klimatizační jednotka 2 - Sinclair ASH-09AIR3, chladicí výkon 2500W, topný výkon 2750 W, chladivo R410A
- Ke3P/N Venkovní klimatizační jednotka 3 - Sinclair ASH-09AIR3, chladicí výkon 2500W, topný výkon 2750 W, chladivo R410A

POZNÁMKY:

- Nové potrubí chladiva bude ve stávajících dimenzích
- U těchto typů klimatizačních jednotek je užito chladivo typu R410A
- Vnitřní i venkovní jednotky budou stávající dojde pouze k přesunu venkovních jednotek (kondenzátorů) na střechu, umístění vnitřních výparníků bude stávající

UMÍSTĚNÍ VÝŘEZU:



OBEC	KATASTR	POZEMEK
Skřivany [570 834]	Skřivany [748 960]	st 193

VÝŠKOVÝ SYSTÉM	SOUŘADNÝ SYSTÉM	PROJEKTOVÝ POČÁTEK
BpV	S - JTSK	±0,000 - ±0,000 - úroveň objektu S001

NÁZEV PROJEKTU
Stavební úpravy objektu č.p. 199 ve Skřivanech

INVESTOR
Obec Skřivany Dr. Vojtěcha 199 Skřivany 503 52

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
---------------------------	-------------------------

 LONARCH Projekční kancelář LONARCH Čelakovského 84, 506 01 Jičín
JMENO OBJEKTU

ČÁST	RAZÍTKO, PODPIS, PARÉ
------	-----------------------

CHLAZENÍ

ZPRACOVATEL ČÁSTI
 LONARCH Ing. Luboš Lonský Čelakovského 84, 506 01 Jičín
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Luboš Lonský
ZPRACOVAL
Ing. Jana Doležalová

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	DATUM
PŮDORYS 1.NP - CHLAZENÍ	1:50	08/2024

PROJEKT Č.	STUPEŇ	OZNAČENÍ VÝKRESU	REVIZE
24043	DPS	D1242_01	00