



HZSHX007A74U

Naše č. j.: HSHK- 2637-2/2021

Vyřizuje: kpt. Ing. Jiří Kašpar
Telefon: 950530734
E-mail: jiri.kaspar@hkk.izscr.cz

Datum: 27.05.2021

Vážený pan
Ing. Luboš Lonský
Žlunice č.p. 122
507 34 Žlunice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO **dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 199 ve Skřivanech
Místo stavby: pozemky st.p.č. 193, p.p.č. 144/62, k.ú. Skřivany (748960)
Stavebník: Obec Skřivany, Dr. Vojtěcha č.p. 199, 503 52 Skřivany
Předložená dokumentace: PD ke stavebnímu povolení, vypracoval: Ing. Jan Chrték, autorizoval: Ing. Luboš Lonský, ČKAIT č. 0602531, datum: 27.04.2021, č. zak.: 20008
Identifikace dokumentace: Požárně bezpečnostní řešení: textová část 7xA4 (včetně titulního listu), vypracovala: Radka Mašková, ČKAIT č. 0601326, datum: duben 2021, č. zak.: neuvedeno

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu výše citovaného požárně bezpečnostního řešení shora uvedenou dokumentaci podanou dne 12. května 2021.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 12. května 2021 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 199 ve Skřivanech“ na pozemcích st.p.č. 193, p.p.č. 144/62 v k. ú. Skřivany. Závazné stanovisko je podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vydáváno na základě předložené dokumentace posouzené v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo:

Požárně bezpečnostní řešení: textová část 7xA4 (včetně titulního listu), vypracovala: Radka Mašková, ČKAIT č. 0601326, datum: duben 2021, č. zak.: neuvedeno.

Posouzením tohoto požárně bezpečnostního řešení podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), dospěl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje k závěru, že posouzené výše uvedené požárně bezpečnostní řešení je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby. Jeho obsahové náležitosti byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru stavby, aby změny stavby skupiny I podle ČSN 73 0834, přiměřeně omezeny. Z obsahu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a rovněž podmínky ČSN 73 0834, zakotvené v čl. 3.2, 3.3 a kapitole 4 této normy. Navržená skladba nově navrženého střešního pláště, v projektové dokumentaci označena jako skladba „S.K.1“, vyhovuje pro použití v požárně nebezpečném prostoru s odkazem na čl. 8.3 ČSN 73 0810, tzn. navržena s klasifikací B_{ROOF} (t3).

Vzhledem k výše uvedenému bylo ve věci vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Poznámka:

Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení, které bude samostatně doručeno.

K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci trvale ponecháváme.

kpt. Ing. Jiří Kašpar
vrchní komisař - stavební prevence
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje
(podepsáno elektronicky)