

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„REKO tepelné sítě Most 2019 - REKO tepelné sítě III. etapa“ (ev. č. zakázky: ST-2018-004-D),
ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědí zadavatele

Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečná informace) č. 1 a 2

Dodatečná informace č. 1

Dotaz:

Dodavatel armatur se ptá:

mohla by jste mi prosím poslat jaký el. pohon a v jaké výbavě požadujete ke KK (kulový kohout) DN400.

Děkuji

Odpověď zadavatele:

Rozsah předmětu plnění zakázky, včetně požadavků na termíny plnění, jakost a technické vlastnosti předmětu zakázky, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných standardů je detailně specifikován v čl. 2 Zadávací dokumentace, v Návrhu textu smlouvy a v projektové dokumentaci pro provádění stavby.

Zadavatel dále uvádí, že v rámci unifikace používá pohon ZPA Pečky nebo AUMA (jedná se o stávající stav). Jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které splňuje technické požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách.

Dodatečná informace č. 2

Dotaz:

Dobrý den

Potřebovali bychom vědět sílu plechů pro výztužné límce a jejich šířku.

výztužný límec	DN400/DN150
výztužný límec	DN400/DN200
výztužný límec	DN400/DN100
výztužný límec	DN400/DN65
výztužný límec	DN400/DN50
výztužný límec	DN200/DN100
výztužný límec	DN150/DN50
výztužný límec	DN65/DN25


Děkuji za kladné vyřízení

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby (Příloha č. 8 ZD) je síla plechu rovna tl. potrubí ze kterého je vysazována odbočka, a to s přihlédnutím k platné ČSN 13 0020.

V Mostě - Komořanech dne: 08.11.2018

Za zadavatele



Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.