



Č.j. BZID 00389/24/UT/CipM

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

*provedená ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, u veřejné zakázky*

FVE BD Meluzínova 33/3 a FVE BD Meluzínova 49/4 Brno-Židenice

Zadavatel, statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, IČO 44992785, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, obdržel dne 04.01.2024 ve 13:58 hod. prostřednictvím elektronického nástroje – na adrese <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7acb1c93-7807-4868-b92e-4aecc7b5fcf2> (profil zadavatele) následující dotaz k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

Dobrý den, dle popisu došlo ke změně na ostrovní systém určený pouze k ohřevu TUV. V dokumentu D2.1.4_JPS je poznámka, že systém bude pracovat v ostrovním provozu a zároveň je zde uveden způsob provozu výroby : "V případě přebytku dojde k přetoku". Bude tedy výroba ostrovní nebo bude připojena k DS bezpřetokově? Pokud bude výroba ostrovní, jak může generované nestabilní napětí napájet monitorovací jednotku optimizérů a cívky stykačů rozpadového místa se síťovými ochranami? K čemu je u ostrovního systému rozpadové místo? Podle změnové zadávací dokumentace FVE nebude připojena do veřejné distribuční sítě, ve slepém rozpočtu je však položka "Pomoc při vyřizování administrativy - distribuce". Domníváme se, že projektová dokumentace nereflektuje záměr investora a není zde dobře uchopen pojem "ostrovní", ale mělo se jednat o FVE bezpřetokovou. Za těchto podmínek není možný rozpočty odpovědně vyplnit. Děkuji.

Ne nejedná se o přetokovou ale ostrovní, systém vůbec nebude propojen s distribuční soustavou ani vnitřními rozvody v objektu.

V Brně dne 05.01.2024