

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Č. 2-4

Bohušovice nad Ohří – Hrdly – komunikace pro pěší

ZADAVATEL

Město Bohušovice nad Ohří

Sídlo: Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
IČO: 00263362
Právní forma: 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastupuje: Kamila Čvančarová, starostka

DATUM

25. 2. 2026

Dotaz č. 2

Rádi bychom Vás požádali o vysvětlení ZD.

- 1) Zjistili jsme rozpor ve výkresech C5 situace kácení 1 a 2 kde je vyznačeno více stromů ke kácení než ve výkrese C3 koordinační situace, žádáme o prověření a info, že platí výkresy C 5 a v souladu s nimi je platný VV.
- 2) Ve VV je níže uvedená položka, žádáme zadavatele o stanovení této položky jako preliminář s určenou cenou tak, aby byly ceny účastníků VR srovnatelné.

VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
011314000	Archeologický dohled	Kč	1,000	

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 2

Zadavatel sděluje odpovědi níže:

- 1) Co se týče kácení, platí výkres C.5 a výkaz výměr. Do výkresu C.3 nebyly pouze promítnuty dodatečně požadované stromy k odstranění v době zpracování projektové dokumentace. Zadavatel tento výkres doplnil a je přílohou tohoto vysvětlení.
- 2) Z výkazu výměr byla vypuštěna položka 011314000, archeologický dohled zajistí zadavatel. V souvislosti s výše uvedenou informací zadavatel předkládá upravenou přílohu - „03_Výkaz výměr“, která je přílohou tohoto vysvětlení. Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit pouze tuto upravenou verzi. Jiná verze nebude zadavatel akceptována.

Dotaz č. 3

Dovolujeme si požádat o vysvětlení položky č. 90 Ochranná manžeta na dřík stožárů OM114 v objektu veřejného osvětlení. Domníváme se, že u této položky je chybně uvedeno množství 114 ks.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 3

Zadavatel sděluje, že se opravdu jedná o překlep v množství, správné množství je 11 ks. V souvislosti s výše uvedenou informací zadavatel předkládá upravenou přílohu - „03_Výkaz výměr“, která je přílohou tohoto vysvětlení. Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit pouze tuto upravenou verzi. Jiná verze nebude zadavatel akceptována.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4

Zadavatel sděluje, že v důsledku rozsahu a povahy úprav rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 4. 3. 2026 do 10:00 hod.

Přílohy:

- Upravený výkres C.3 Koordinační a geodetická situace
- 03_Výkaz výměr - upravený

S pozdravem

Za zadavatele:

Magdalé
na Bičová

Digitally signed by
Magdaléna Bičová
Date: 2026.02.25
20:00:56 +01'00'

.....
Magdaléna Bičová

i.s. Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta
zástupce zadavatele