



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

„Energetické úspory v budově ZŠ Třebenice“

*Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § v 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)*

Dotaz č. 1)

Kabeláž v prostoru 3NP je ve výkazu výměr v provedení CYKY, technická zpráva a výkresová dokumentace požaduje kabely 1-CXKH-R.

Odpověď č. 1

Kabely budou v provedení CXKH-R. viz. „NOVY_SV26-01 - ZS Trebenice“

Dotaz č. 2)

Ve výkazu je elektroměrový rozvaděč pro jedno měření, ve výkresové dokumentaci je požadavek na rozvodnici pro 2x měření.

Odpověď č. 2

Jedná se o jednu rozvodnici pro dvě měření, v rozpočtu v záložce 05 – Elektroinstalace opravena pol. č. 111 – skříň pro dvě měření

Dotaz č. 3)

Vývody pro el. ohřívače nejsou blokovány přes HDO.

Odpověď č. 3

Boilery nebudou blokovány přes HDO. Jedná se o malé boilery na sociálním zařízení. Teplá voda musí být k dispozici vždy.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené žádá uchazeče o nacenění upraveného slepého výkazu výměr s názvem „NOVY_SV26-01 - ZS Trebenice“, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne: 14.5.2026
Zadavatel: Město Třebenice

Příloha:

- „NOVY_SV26-01 - ZS Trebenice“