



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-114702-2/ČJ-2023-010206

Beroun 4. května 2023

Počet stran: 2

GOLDArch - Tomáš Zlatník
Pelclova 464
266 01 Beroun**Stanovisko k PD pro územní řízení a stavební povolení ve věci stavby "Chodník od mostu k pumpě, podél komunikace II/116 - Karlštejn, Budňany"**

Na základě Vaší žádosti o stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení ve věci výše uvedené stavby a v souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. b) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vám po jejím posouzení sdělujeme, že nesouhlasíme s navrženou projektovou dokumentací.

Požadujeme následující úpravu projektové dokumentace:

- V místě sjezdů jsou u chodníku na obou stranách umístěny varovné pásy, kdy na straně u vodící linie má být umístěna umělá vodící linie místo varovného pásu.
- Vyznačený přechod pro chodce u centrální parkoviště musí být nasvícen, umístěno svislé dopravní značení IP 6 (ve žlutozeleném retroreflexním materiálu). Na opačné straně přechodu pro chodce musí být ve stávajícím chodníku doplněn varovný a signální pás.
- Neumísťovat vodorovné dopravní značení V 7b u p.p.č. 53/2 a 231. V těchto místech umístit na chodníku pouze varovný pás bez signálního pásu. Doporučujeme u těchto míst pro možnost přejítí komunikace umístit lampu pro viditelnost přecházejících chodců přes krajskou komunikaci.
- Neumísťovat svislé dopravní značení A 12a, v obci se zpravidla neužívá.
- Na přechodu pro chodce přes krajskou komunikaci umístit na lampy dopravní značení IP 6 se žlutozeleným retroreflexním podkladem.
- Prověřit nasvícení chodníků, pokud budou umístěny nové lampy, budou umístěny u vodící linie chodníku, nebo mimo chodník.

Upravenou dokumentaci nám zašlete k dalšímu posouzení.

Tyršova 1635
266 50 Beroun

www.policie.cz

Tel.:
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u

Vyřizuje:

por. Bc. Petr Krejbich

telefon: 974 872 253

e-mail: be.di@pcr.cz

datová schránka: 2dtai5u

npor. Mgr. Soňa Pfeiferová
vedoucí