

Vaše značka / ze dne: / 12.07.2023
Naše značka: O23070209414

Vyřizuje: M. Kubásková
Tel.: tel.: +420 311 747 137
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz

Tomáš Zlatník, Ing. arch.
Pelcova č.p. 464/2
266 01 Beroun-Město

Datum: 31.07.2023

Komunikace

Název stavby: CHODNÍK OD MOSTU K PUMPĚ, podél komunikace č. II/116, Karlštejn - Budňany

Místo stavby: k.ú. Budňany parc. č. 125/1, 139/2, 140/1, 140/2, 140/3, 140/6, 141, 142, 143/5, 143/6, 146/1, 150/2, 150/3, 151/1, 151/2, 152, 154/2, 161/1, 204, 231, 293, 319, 322, 343/22, 392/2, 392/20, 392/3, 394/1, 394/2, 394/4, 396, 428/1, 428/2, 428/4, 428/7, 449/1, 449/3, 449/6, 449/7, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 50, 51, 53/1, 53/2, 54/2, Poučnick p. č. 1471/12

Stavebník: Městys Karlštejn, Karlštejn, č.p. 185, 26718

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření, zájmové území v KM, PZ, STZ, koordinací situace (v M 1:250, Ing. J. Dudáček)
- **Popis stavby:** Jedná se o komunikace pro pěší – chodník, který je navržen podél jižní strany stávající vozovky silnice II. třídy č. 116 – průjezdní úsek obcí Karlštejn. Na západní straně bude chodník začínat u mostu přes Berounku, kde naváže na stávající chodník a zakončen bude na východní straně před pozemkem čerpací stanice pohonných hmot. Chodník je z prostorových důvodů navržen pouze podél jižní strany vozovky komunikace. Chodník je rozdělen na dva úseky, které jsou označeny „Most-Potok“ a „Parking-Pumpa“. V části procházející přes pozemky soukromého vlastníka bude chodník přerušen a bude zde ponechána stávající úprava pochozí plochy. Součástí úseku „Most-Potok“ je přemostění vodního koryta Budňanského potoka formou lávky pro pěší. Doplnění osvětlení přechodu pro chodce bude napojeno na stávající rozvody veřejného osvětlení. Odtokové poměry v území se navrhovanou stavbou nemění. Srážkové vody z plochy vozovky a chodníku budou svedeny stejně jako dosud do okolního terénu podél komunikace, kde jsou likvidovány vsakem, anebo volně stékají po povrchu do koryta řeky Berounky či do potoka. V úseku od vjezdu na centrální parkoviště až k čerpací stanici pohonných hmot jsou srážkové vody povrchové svedeny přes krajnici a přilehlý svah na plochu centrálního parkoviště, kde jsou jímány do uličních vpustí a systémem podzemní dešťové kanalizace, na které je osazený odlučovač olejů, odtékají do řeky. Po vybudování chodníku budou srážkové vody z pozemní komunikace svedeny přes uliční vpustí dešťovou kanalizací přímo do stávajícího kanalizačního systému.

Sdělujeme, že v trase plánované stavby v Karlštejně, k. ú. Budňany, Poučnick provozuje naše společnost vodohospodářská zařízení pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. Dle §23 zákona č.274/2001Sb. se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Požadujeme splnění následujících podmínek:

1. Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok v místech možných střetů.
2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození vodohospodářských zařízení.
3. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
4. Při odkrytí zařízení vodovodu nebo kanalizace v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
5. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
6. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
7. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby. V ochranném pásmu nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti ochranného pásma je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny nezasahoval do pásma a aby nemohla být dřevina poškozena při opravách potrubí.
8. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednatelce provozní středisko. Předání všech povrchových prvků

vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.


9. Dešťové vody nesmí být odváděny kanalizací v našem provozování.

Dále sdělujeme:

- Kontrolu podmínek, vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Berounsko (ZC Beroun, tel. 311 747 111, zc.beroun@vakberoun.cz).

Souhlasíme se stavbou: „CHODNÍK OD MOSTU K PUMPĚ, podél komunikace č. II/116, Karlštejn – Budňany“ při dodržení našich podmínek.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ☎
IČ: 46356975. DIČ: CZ46356975



Ing. Josef Mareš
vedoucí technického úseku

Příloha: mapová situace_O23070209414.pdf, koordinační situace

Platnost vyjádření O23070209414 je jeden rok ode dne jeho vystavení.