



Ministerstvo životního prostředí



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě dotazu dodavatele odpovídá zadavatel na zaslané dotazy:

Otázka č. 1:

1) Je možné použít jiné výkony panelů? Pokud ano jaká bude tolerována odchylka od instalovaného výkonu v projektu?

Odpověď:

Výkon panelů lze pouze navýšit v nezbytné výši, max. o 3 %

Otázka č. 2

2) Co se týče účinnosti panelů máme se řídit minimální účinností, která je v technické zprávě nebo tou, která je uvedena v rozpočtu?

Odpověď:

Dle rozpočtu

V Šitbořicích dne 22.4.2025

v.r. JUDr. Radomír Salvét
v zastoupení zadavatele