

LEGENDA:

- 

L3



M1



Y6





ROZVADĚČ TECHNOLOGICKÉHO CELKU

MOTOROVÝ SPOTŘEBIČ

ELEKTROMAGNETICKÝ VZDUCHOVÝ VENTIL

PROSTOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

KABELOVÁ TRASA ELEKTROTECHNOLOGIE
A SŘTŘP

TABULKA PROSTORŮ S POŽADAVKY ELEKTROZAŘÍZENÍ

Kód prostory	Název prostoru	Plocha podlahy [m²]	Teplota v prostoře [°C]	Min. krytí el. zařízení	Poznámka
1	KOMPLET ČOV I	8,68	5 až 40	IP 44	
2	KOMPLET ČOV II	8,68	5 až 40	IP 44	
3	BETONOVÁ POCHOZÍ PLOCHA	8,85	5 až 40	IP 44	
4	ČERPACÍ STANICE	1,35	5 až 40	IP 44	
5	DÁVKOVÁNÍ – CHEMIKÁLIE	1,42	5 až 40	IP 44	
6	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – WC	1,42	5 až 40	IP 44	
7	MĚRNÁ SACHTA PLASTOVÁ	0,68	5 až 30	IP 68(67)	
8	SACHTA ODBĚRU KALU	1,30	5 až 30	IP 68(67)	

Kreslil ING. MILOŠ HOFERKA	Navrhl ING. MILOŠ HOFERKA	Odp. projektant ING. MGR. P. DVOŘÁK	Techn. kontrola ING. JAN CHLÁŘ	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj STŘEDOČESKÝ KRAJ	Obec KOŽLÍ			
Investor OBEC KOŽLÍ				Soubor DCxx_Výkresy ČOV.dwg
Výstavba ČOV a kanalizace v obci Kožlí D.C.3. Technologické výkresy – ČOV				Formát 2 A4
				Datum 10/2018
				Stupeň DPS
				Zakázka 3995/002
PS 01: ČOV – ELEKTROTECHNIKA				Měřítko –
				Č. výkresu D.C.3.4.