

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
--- / 26.07.2018

NAŠE ZNAČKA
46491/2018-240

VYŘIZUJE/LINKA

DATUM
03.09.2018

K.Ú: Kožlí u Orlíka

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: MÚ Písek

KRAJ: JIHOČESKÝ

ČHP: 1-08-05-0030-0-00

ID VÚ: DVL_0015_J Nádrž Orlík III na toku Vltava

PD ČOV a kanalizace Kožlí, DSP
Stanovisko správce povodí

Vášim dopisem ze dne 26.07.2018 jsme byli požádáni o stanovisko k PD ČOV a kanalizace Kožlí u Orlíka pro stavební povolení. PD zpracoval Hydroprojekt CZ v 12/2017. Jedná se o změnu DSP: SO 01 kanalizace – doplnění, SO 03 ČOV – umístění. K původní dokumentaci pro stavební řízení ze 12/2011 jsme vydali stanovisko č.j. 345/2016-243-Ža dne 5.01.2016, které pozbylo platnosti.

Projekt řeší odvádění a likvidaci splaškových vod z obce Kožlí. Pro odvádění splaškových vod je navržena nová oddílná splašková kanalizace z DN 250 o celk. délce 842,4 m. Obec má v současné době cca 60 trvale bydlících obyvatel (výhledově se předpokládá nárůst na 100). Splaškové vody budou gravitačně natékat do vstupní čerpací stanice, která bude umístěna v uzavřeném objektu. Navržena je balená ČOV 2x BC 50, kdy v běžném režimu bude provozována pouze jedna linka o kapacitě 50 EO. ČOV bude vybavena dávkováním srážedla fosforu.

Návrh emisních limitů a množství vypouštěných odpadních vod dle žádosti o dotaci – formulář techn. parametrů.

ČOV Vlastec 250 EO	Qprům. [l/s]	Qmax.[l/s]	Qmax.[m³/měsíc]	Q [m³/rok]
Množství				
Ukazatelé	„p“ [mg/l]	„m“ [mg/l]	[t/rok]	
BSK ₅	25	50	0,14	
CHSK _{Cr}	120	170	0,272	
NL	30	60	0,12	
	„prům.“			
N-NH ₄	10	20	0,07	
Pcelk.	1,5	3,0	0,01	

Vyčištěné vody budou odváděny přes měrný objekt do recipientu – bezejmenný přítok Vltavy, IDVT 10244653, který je ve správě Lesů ČR. Výústění bude provedeno betonovým výústním objektem s opevněním koryta kamenným záhozem

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0015_J Nádrž Orlík III na toku Vltava jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický potenciál jako poškozený.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené žádosti následující

Stanovisko:

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem – výstavbou oddílné splaškové kanalizace a ČOV v obci Kožlí u Orlíka za podmínek:

1. Povolení k vypouštění odpadních vod bude vydáno na dobu max. 10 let dle výše uvedených emisních limitů. Bude doplněno množství vypouštěných odpadních vod.
2. ZP bude stanoven na dobu 1 roku. Po skončení nám bude předáno k vyjádření Vyhodnocení ZP.
3. Kontrolní rozbor budou prováděny ve ZP 12 x ročně na přítoku a odtoku, typ vzorku „A“ dle NV č.401/2015 Sb. V trvalém provozu bude analytické sledování prováděno s min. četností 6 x ročně. Rozbor budou prováděny ve všech ukazatelích dle povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V rozhodnutí bude určeno přesné místo odběrů kontrolních vzorků. Odběr a analýzy bude provádět akreditovaná laboratoř.
4. Při realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, v platném znění. Pro provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami. Odpovídá zhotovitel stavby.
5. Pro ČOV bude zpracován k ZP Provozní řád ČOV a Kanalizační řád veřejné splaškové kanalizace.
6. K umístění stavby a dispozičnímu řešení nemáme námítky.

vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Dolní Vltava 18
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Co : 1/spis (SP-2018/11131) 2/PS5



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953