

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítka,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.
PROJEKT: ROZŠÍŘENÍ PARKU U MUZEA ZN: MOR

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

STAVEBNÍK: Město Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

ARCHITEKT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885
www.rusinafrei.cz

PROJEKTANT: zodpovědný projektant: Ing Petr Lomnický
Ing. Jaroslav Kršňák
tel. +420 737 626 762
www.jamiprojekt.cz

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT: SO 01

ČÁST: D.1.2. Vodohospodářská část



VÝKRES: D.1.2.b.15 Vodoměrné šachty VDŠ1 a VDŠ2

MĚŘÍTKO:	1:50	FORMÁT:	297x420
DATUM:	01/2025	KRESLIL:	Ing. Jaroslav Kršňák
DATUM TISKU:	01/2025		Mgr. Renata Kukačková
REVIZE:		OZNAČENÍ:	D.1.2.b.15

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

Vodoměrná šachta VDŠ1
bet., DN1500

šachtové dno 1500/1585/150
zákrytová deska 1500/165/625
vyrovnávací prstence (dle potřeby)
litinový poklop D400



POZN.:
Prostupy budou provedeny na místě jádrovými vrty a opatřeny těsnící vložkou.
Vodoměrná sestava bude přizpůsobena požadavkům provozovatele.

Vodoměrná šachta VDŠ2
bet., 1200x900mm

šachtové dno 1200x900
zákrytová deska 1440/1140/165/625
vyrovnávací prstence (dle potřeby)
litinový poklop D400

