

LEGENDA:

- V006** svítidlo veřejného osvětlení
oz V010 LED svítidlo 10W, stožár 5m, výložník 2m
bezdrátová DALI komunikace DATMO
(ref. typ DATMO DLE68MINI-10W-C15021-2700K)
- V01** svítidlo areálového osvětlení
3x LED reflektor R1 128,3W, stožár 9m, ovládání DALI
orientace reflektorů a přesné složení svítidla viz návrh osvětlení
- V02** svítidlo areálového osvětlení
3x LED reflektor R1 128,3W, stožár 9m, ovládání DALI
orientace reflektorů a přesné složení svítidla viz návrh osvětlení
- V03** svítidlo areálového osvětlení
1x LED reflektor R2 161,8W, stožár 9m, ovládání DALI
orientace reflektorů a přesné složení svítidla viz návrh osvětlení
- V04** svítidlo areálového osvětlení
3x LED reflektor R1 128,3W 1x161,8W, stožár 9m, ovládání DALI
orientace reflektorů a přesné složení svítidla viz návrh osvětlení
- V05** svítidlo areálového osvětlení
LED reflektory 4x R1 128,3W + 2x R2 161,8W, stožár 9m, ovládání DALI
orientace reflektorů a přesné složení svítidla viz návrh osvětlení
- V011** svítidlo areálového osvětlení
LED reflektory 1x R1 128,3W 1xR2 161,8W, nástěnné v.9m, ovládání DALI
orientace reflektorů a přesné složení svítidla viz návrh osvětlení
- V012** svítidlo areálového osvětlení
V013 1x LED reflektor R3 10,9W, nástěnné v.9m, ovládání DALI
orientace reflektorů a přesné složení svítidla viz návrh osvětlení
- SV01** svítidlo areálového osvětlení
LED reflektor 2,5W, na úrovni terénu, ovládání DALI
orientace reflektorů a přesné složení svítidla viz návrh osvětlení
- SV02** svítidlo areálového osvětlení
LED reflektor 6W, na úrovni terénu, ovládání DALI
orientace reflektorů a přesné složení svítidla viz návrh osvětlení
- SV03** svítidlo areálového osvětlení
LED zemní svítidlo 6W, DALI ovládání
orientace reflektorů a přesné složení svítidla viz návrh osvětlení
- rozvaděč**
- kabelová trasa VO**

PROUDOVÁ SOUSTAVA, NAPĚTÍ:

3N+PE, 50Hz, 230/400V, TN-S (areálové osvětlení)
3PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C (veřejné osvětlení)
s automatickým odpojením od zdroje a hlavním pospojováním s dobou vypnutí do 5s.

POZNÁMKY:

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ SÍŤ.
ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52.
SOUBĚH A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍŤÍ DLE ČSN 73 6005.
V KABELOVÝCH TRASÁCH VEDEN ZEMNÍCI PÁSEK Fezn 30x4, KAŽDÝ STOŽÁR BUDE NA NĚJ UZEMNĚN.
PŘI KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ A OSTATNÍCH INŽ. SÍŤÍ BUDOU KABELY ULOŽENY V CHRÁNICÍCH.
ODBOČENÍ KABELU VO BUDE PROVEDENO V RÁMCI STOŽÁRU, PŘÍPADNĚ SVORKOVNICOVÉ KRABICE
NÁVRH OSVĚTLENÍ VYCHÁZÍ Z ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU, TATO DOKUMENTACE ŘEŠÍ POUZE NÁPOJENÍ SVÍTEL.
VÝKRES NEZOBRAZUJE VŠECHNY INŽ. SÍŤE, NUTNO KOORDINOVAT S HLAVNÍ KOORDINAČNÍ SITUACÍ.



VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!
2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítka,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

±0.000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:	ROZŠÍŘENÍ PARKU U MUZEA	ZN: MOR
STAVEBNÍK:	Město Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 32/29 571 01 Moravská Třebová	MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ARCHITEKT:	Rusina Frei, s.r.o., Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885 www.rusinafrei.cz	
PROJEKTANT:	AZ elektroprojekce, s.r.o., Přemyslská 13a, 182 00 Praha 8 azep@azep.cz, tel. +420 284 007 631	

STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
OBJEKT:	SO 01 – exteriérové plochy
ČÁST:	D.1.3.1. Elektroinstalace a veřejné osvětlení
VÝKRES:	Situace VO

MĚŘITKO:	1:500	FORMÁT:	4x A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL:	Ing. Ondřej Vondruška
DATUM TISKU:	01/2025	KONTROLOVAL:	Ing. Vladimír Velát
REVIZE:		OZNAČENÍ:	D.1.3.6

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!