



ŘEZ KABELOVOU TRASOU PŘÍPOJKY NN

- vedení ve volném terénu (M 1:20)




ŘEZ KABELOVOU TRASOU PŘÍPOJKY NN

- vedení pod komunikací (M 1:20)



ŘEZ KABELOVOU TRASOU PŘÍPOJKY NN

- vedení pod chodníkem (M 1:20)



POZNÁMKA:

KABELY NN BUDOU ULOŽENY V ZEMI V CHRÁNIČKÁCH KOPOFLEX KF 09063
HL. ULOŽENÍ KABELŮ - 0,7m VE VOLNÉM TERÉNU, 1m POD ZP. PLOCHAMI

Revize

Revizi provedl

Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM	03/2021
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. STANISLAV JURÁŇ	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
VYPRACOVAL	EVA KOBLIOVÁ		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. STANISLAV JURÁŇ		
ZADAVATEL	MĚSTO HRANICE	ZAK. ČÍSLO	04.237
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2476
KRAJ	OMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	1:20
PROJEKT HRANICE - RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD U ZŠ ŠROMOTOVO NÁMĚSTÍ			PARÉ
OBJEKT SO 01 - VSAKOVACÍ OBJEKTY			STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA ŘEZY VEDENÍ KABELU PRO MĚŘENÍ			ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.5