



HRANICE - RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD U ZŠ ŠROMOTOVO  
VZOROVÉ KŘÍŽENÍ POTRUBÍ S VODOVODEM




POPIS:

- ① PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ - FRAKCE 0-22 mm
- ② POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP - FRAKCE 0-22 mm
- ③ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLAST
- ④ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE BÍLÁ
- ⑤ PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ DLE POTŘEBY
- ⑥ ZÁSYP RÝHY VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU
- ⑦ UVEDENÍ TERÉNU DO PŮVODNÍHO STAVU
- ⑧ VODOVODNÍ POTRUBÍ PE  
+ MĚDĚNÝ VODIČ CY 6mm<sup>2</sup>
- H HLOUBKA VÝKOPU


Revize

Revizi provedl

Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING. JURÁŇ STANISLAV	DATUM	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JURÁŇ STANISLAV	03/2021	
VYPRACOVAL	ING. JURÁŇ STANISLAV	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. MATUŠKA PETR		
ZADAVATEL	MĚSTO HRANICE	ZAK. ČÍSLO	04.237
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2476
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	1:25
PROJEKT <b>HRANICE - RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD U ZŠ ŠROMOTOVO NÁMĚSTÍ</b>			PARÉ
OBJEKT SO 02 - VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE			STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA VZOROVÉ KŘÍŽENÍ POTRUBÍ S VODOVODEM			ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.5