



Spis.značka S-META 9542/2015 OI/Su 10
Číslo jednací METAB 24822/2015/OI/Su
Vyřizuje Suchánková Dáša Ing., tel. 381 486 326

Tábor
22. 5. 2015

Veřejná zakázka s názvem „Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“

Evidenční číslo VZ: 508725

- dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

1) Zadavatel na základě níže uvedených dotazů tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

„Ve výkazu výměr část 501.1, položka číslo 101 - lože pod obrubníky z betonu C35/37 XF3.

1) V technické zprávě je uveden beton třídy C12/15 (což je i obvyklé).

2) Nesouhlasí výměra (měla by být $560 \times 0,5 \times 0,15 + (675 + 55 - 90) \times 0,3 \times 0,15 = 70,8\text{m}^3$).“

Odpověď:

Na základě informací projektanta předmětné stavby uvádíme následující vysvětlení a doplnění k výše uvedenému dotazu (tj. k soupisu prací_1_EU IOP, záložka s dílčím soupisem 501.1 – Komunikace, EU, položka č. 101).

Ad 1) Platí beton C 35/37 XF3 uvedený ve výkazu výměr, kvalitnější beton je zvolen kvůli odolnosti proti posypovým solím.

Ad 2) Oceňte množství uvedené v položce č. 101 (tj. 120 m³) a případné rozdíly projektové dokumentace a skutečnosti budou řešeny v rámci realizace jako změny stavby nebo vícepráce a méněpráce.

Dotaz č. 2

„Dále žádáme o bližší specifikování EURO profilů u výplní otvorů.“

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že objekty nebudou vytápěny, nejsou zvláštní požadavky na výplně otvorů. Podle výpisu oken a dveří (viz výkres č. D-08 u SO-03 – Zázemí plaveckého stadionu) je profil specifikován jako lepený třívrstvý. Lze použít základní profil 68 mm (tj. profil EURO IV 68).

2) S ohledem na charakter těchto dodatečných informací, kterými zadavatel neupravuje zadávací podmínky, ale pouze vysvětluje výše uvedené skutečnosti, zadavatel konstatuje, že povaha provedené úpravy nevyžaduje nutnost prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 40 odst. 3 zákona.



Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic a
strukturálních fondů