

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ ÚČASTNÍKA č. 2

k veřejné zakázce

"Lomnice nad Lužnicí - výstavba víceúčelové tělocvičny"

Dotaz č. 1

Dobrý den, žádám Vás o upřesnění výšky písmen v pozici 243, položka 799-O1 (ASŘ).

Dále požadujeme o upřesnění kubatury betonu u položky 31 – část 22-piloty. Dle našeho názoru kubatura neodpovídá skutečnému množství.

Odpověď zadavatele

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje následující:

- Výška písma v pozici 243, položka 799-O1 (ASŘ), = 300mm.
- Udávané množství betonu odpovídá stanoveným zatěžovacím a geologickým parametrům. Přesné množství upřesní výrobní dokumentace dodavatele pilot.