

Vysvětlení/změna zadávacích podmínek veřejné zakázky

I. Identifikační údaje:

Název zakázky:	Vnitřní konektivita a rekonstrukce datových sítí
Číslo projektu:	Předmět zakázky je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, Ev. č. CZ.06.04.01/00/22_042/0006716
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky (§ 24 ZZVZ)	nadlimitní
Zadavatel (§ 4 ZZVZ):	veřejný zadavatel
Druh veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):	Dodávky
Identifikace zadavatele:	Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Moravská 964/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice
IČO zadavatele:	14451093
Statutární orgán:	Ing. Stanislav Zapletal, ředitel
CPV kódy	32420000-3 Sítová zařízení, 32421000-0 Sítová kabeláž, 45310000-3 Elektroinstalační práce
WWW adresa zadavatele:	https://www.sstd.cz/
Adresa profilu zadavatele (§ 28 odst. 1 písm. j) ZZVZ):	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7efbe6fb-15c9-477f-a3a9-8d19111f2fa6
Adresa elektronického nástroje (§ 28 odst. 1 písm. i ZZVZ):	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7efbe6fb-15c9-477f-a3a9-8d19111f2fa6

II. Zástupce zadavatele a jiné osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace:

Zástupce zadavatele (§ 43 ZZVZ):	Dobrá zakázka s. r. o. Sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava IČO 286 31 595
Kontaktní údaje:	info@dobrazakazka.cz tel. +420 774 883 284
Zpracovatel textové části:	Zástupce zadavatele a zadavatel
Zpracovatel technické dokumentace:	Jan Kupec, Koblovská 343, 725 29 Ostrava 29
Předběžné tržní konzultace:	Neproběhly

III. Lhůty a místo pro podání nabídek

Datum prohlídky místa plnění:	27. 5. 2025 v 8:30 se srazem před hlavním vstupem do budovy školy
Lhůta pro podání nabídek:	2. 7. 2025 do 8:00 hod.
Místo podání nabídek:	Elektronický nástroj zadavatele.
Lhůta zpřístupnění nabídek:	Ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. v čase uplynutí lhůty pro podání nabídek.

IV. Předmět vysvětlení/změny

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Jelikož zpracování odpovědí vyžaduje delší časový prostor, zadavatel uveřejňuje doručené dotazy a prodlužuje lhůtu

pro podání nabídek. Samotná vysvětlení k níže uvedeným dotazům budou uveřejněna následně.

Dotaz k vysvětlení 3:

Třída kabeláže

Dle zadávací dokumentace je požadována kabeláž třídy „Dca-s2,d2,a1“ (platí pro metalickou i optickou kabeláž). Současně, v obchodních podmínkách zadavatele je uvedeno, že zhotovitel se zavazuje provést dílo dle příslušných právních předpisů a technických norem platných v době provádění díla (článek III, bod 1.)

Na základě našich odborných znalostí jsme si vědomi faktu, že většina kabeláže musí splňovat třídu reakce na oheň B2ca-s2, d2, a1.

Jak tuto skutečnost máme zanést do výkazu výměr v rámci naší nabídky?

Požaduje zadavatel, aby kabeláž splňovala třídu reakce na oheň dle platných norem?

Je požadováno, abychom tuto skutečnost uvedli v naší nabídce? Pokud ano, jakou formou?

Dotaz k vysvětlení 4:

Klimatizace

Je uvedeno, že zadavatel požaduje v rámci nabídky uvést i klimatizační jednotky pro dílčí místnosti. Není však nikde uvedeno, kde mají vést příslušné trasy potrubí, jak jsou dlouhé a kde budou umístěné. Rovněž, nikde není stanoveno, kde bude vyveden odpadní kondenzát.

Dotaz k vysvětlení 5:

Rozvaděče

Rozvaděče jsou nyní 800x800. Dle zjištění při místním šetření jsou však v některých místnostech úzké zárubně. Předpokládáme, že rozvaděče mají být rozebíratelné, aby bylo možné jejich umístění v místnosti. Rovněž, velikosti jsou vždy 42U, nicméně v některých místech je možné a vhodné použít i menší. Jak tato změna bude řešena?

Dotaz k vysvětlení 6:

Dílny

V rámci výkazu výměr nejsou vůbec řešeny technické detaily, jako jsou například zásuvky v dílnách. Konkrétně místnost 1.03, kde jsou uprostřed nakresleny 2 nová pracoviště. Dle zjištění mají být zásuvky umístěny na zemi, avšak stávající stav nemá žádný sloup, po kterém by byly kabely taženy. Máme v rámci víceprací navrhnout řešení? Případně, jak máme naše práce uvést v naší nabídce?

Dotaz k vysvětlení 7:

Dílny 2

Zásuvky Dílny 1.NP, číslo 4-106 / 4.105 mají dle našeho zjištění trasu delší než 100m, potažmo správně delší než 95m (+patch kabel na každé straně). Na základě tohoto zjištění nejsme schopni garantovat funkčnost těchto zásuvek. Kabeláž v této budově je dle našeho zjištění nesprávně zpracovaná a je nutno ji přepracovat. V rámci budovy by bylo vhodné zpracovat další podružný rozvaděč včetně propoje optickou kabeláží. Jak na tuto skutečnost pohlíží zadavatel? Jakým způsobem máme vyplnit příslušný výkaz výměr a tedy naši nabídku?

Dotaz k vysvětlení 8:

Škola DR3

Dle přehledového schématu SK je požadováno 264 vývodů F/FTP Cat6a nataženo z 2NP do 3NP. Množství těchto kabelů znamená, že průřaz zejména pro učebny 303, 310 a 311 bude obrovský. Rovněž kabelový žlab Merkur, ve kterém bude tažena kabeláž bude obsahovat značné množství kabelů. Ty samozřejmě budou mít značnou váhu a obáváme se v čase o bezpečnost samotného uchycení z důvodu váhy těchto kabelů. Domníváme se, že tento aspekt nebyl v rámci PD v režimu stupni DPS analyzován. Rovněž kabelové trasy nejsou optimalizované a jsme přesvědčeni dle našich zkušeností, že je vhodnější do 3NP umístit další podružný rozvaděč a propojit je pomocí optické kabeláže. Jak máme v tomto případě postupovat?

Dotaz k vysvětlení 9:

Škola 3NP, učebny 303, 310, 311

V těchto učebnách jsou vedeny v zemi ocelové žlaby, ve kterých je umístěna silová kabeláž a stávající SK. Nová SK má však jiný průřez a do stávajícího žlabu není možné ji umístit. Rovněž PD v těchto místnostech zamýšlí přerušení těchto žlabů napříč, což může mít fatální následky na statiku celého patra. Navíc, jak již bylo řečeno, žlaby již obsahují silovou kabeláž, která musí být zachována. Tažení kabeláže tudíž není dle PD SK možné a je nutno změnit stav budoucí. Žádáme o informaci, jak s touto skutečností pracovat v rámci výkazu výměr a naší nabídky?

Dotaz k vysvětlení 10:

škola přízemí, učebna 010

Zde situace obdobná, jako v předchozím bodě. Máme tedy stejný dotaz

V. Změna lhůt

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 2. 7. 2025 do 8:00 hod.

V Ostravě dne 2025-06-05

Dobrá zakázka s. r. o.

zástupce zadavatele