

Veřejná zakázka

„Černé Voděradý – kanalizace a ČOV“

**Veřejný zadavatel: Obec Černé Voděradý, IČ: 00235318, nám. lípy svobody 47, 28163 Černé Voděradý,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel veřejné zakázky zadávané v užším řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „Zákon“) „**Černé Voděradý – kanalizace a ČOV**“ a vyhlášené ve věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem 371237 tímto v souladu s § 49 zákona sděluje uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavateli byly dne 24.3.2014, 25.3.2014, 26.3.2014 a 31.3.2014 doručeny žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci od celkem uchazečů:

Dotaz uchazeče č. 1:

V zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Černé Voděradý - kanalizace a ČOV“ - část : výkazu k ocenění se vyskytuje objekt : 1 . výkaz ze dne 25.6.2013.

Daný objekt není zahrnutý v Rekapitulaci stavby, a našli jsme ho v PD. prosíme o jeho identifikaci nebo zda došlo k chybě

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:

Uvedená část výkazu výměr byla do zadávací dokumentace zahrnuta omylem, zadavatel současně s touto dodatečnou informací předkládá upravený výkaz výměr, který již tuto část neobsahuje.

Dotaz uchazeče č. 2:

Žádám Vás o upřesnění bankovních záruk. Pro řádné zpracování a ocenění zakázky je toto velmi důležité

Chápu li to dobře, Tak bankovní záruky budou předány v tomto pořadí.

1mil Kč při podání nabídky

6mil Kč 2 dny po podpisu SOD

15procent z ceny díla a to pouze příslib. Touto zárukou bude nahrazena záruka 6mil Kč a to kolik dní před zahájením předávacího řízení je nutno předat a za jak dlouho bude vrácena ta původní na 6mil Kč

Po ukončení předávacího řízení nutno doložit BZ na 5 procent z ceny díla na dobu záruky tj 60měsíců. Tato záruka nahrazuje předchozí. Za jak dlouho bude vrácena předchozí BZ.

Bez těchto podrobných informací, nejsme schopni přesně ocenit celé dílo.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 2:

Všechny informace jsou uvedeny v části 2 ZD, zadavatel uvádí stručné shrnutí:

Bankovní záruka za řádné provedení díla: 6 000 000 Kč, předložená do 2 dnů od uzavření smlouvy, platnost do splnění závazku ze smlouvy;

Bankovní záruka k zajištění odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení: 15% ceny díla bez DPH, přeložena do jednoho měsíce od podpisu smlouvy, platná nejméně do konce nejdelsí lhůty sjednané pro odstranění vad v předávacím protokolu, minimálně však 4 měsíce od data podpisu předávacího protokolu;

Bankovní záruka k zajištění odstranění reklamovaných vad: 5% ceny díla bez DPH, přeložena do jednoho měsíce od podpisu smlouvy, platná do konce nejdelsí záruční lhůty sjednané v této smlouvě, minimálně však 60 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.

Dotaz uchazeče č. 3:

1. Z jakých výkresových podkladů vychází VV – Objekt 1?
2. Chybí celková rekapitulace – doplní ji zadavatel?
3. U všech stavebních objektů se vyskytuje stejná výměra u položek:

Veřejná zakázka

„Černé Voděrady – kanalizace a ČOV“

**Veřejný zadavatel: Obec Černé Voděrady, IČ: 00235318, nám. lípy svobody 47, 28163 Černé Voděrady,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4**

175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	394,218
583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	709,592

- Upraví zadavatel výměru těchto dvou položek dle skutečnosti?

4. Uvedený počet čerpacích stanic ve VV neodpovídá přiložené výkresové dokumentaci. Upraví zadavatel počet dle skutečnosti?
5. Ke stavební části objektu: ČOV – AKTIVAČNÍ ČÁST ČOV není uveden výkaz výměr. Bude zadavatelem doplněn?
6. U stoky V-2 diametrálně nesouhlasí délka montáže potrubí s délkou dodávaného potrubí. Upraví zadavatel vzájemný nepoměr těchto dvou položek?

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 3:

Ad.1.: Bylo upraveno, viz dotaz č. 1

Ad.2.: Celková rekapitulace je součástí VV „ 2013P-(2013p)-Černé Voděrady – ČOV a kanalizace“.

Ad.3.: Ve výkazu výměr bylo opraveno, zadavatel současně s touto dodatečnou informací předkládá upravený výkaz výměr.

Ad.4.: Pro kanalizaci a ČOV Černé Voděrady budou realizovány 2 ks čerpacích stanic a to ČS-1 a ČS-2 – viz přiložený výkaz výměr.

Ad.5.: Ve výkazu výměr bylo doplněno, zadavatel současně s touto dodatečnou informací předkládá upravený výkaz výměr.

Ad.6.: Ve výkazu výměr chyba zjištěna nebyla. Délka výtlačku V2 je 262,09 m toto je uvedeno ve VV u položky délka potrubí i montáž potrubí.

Dotaz uchazeče č. 4:

Po dnešním oznámení změny odevzdání nabídek vám sdělujeme, že pokud budete opravovat výkaz výměr, tak v rekapitulaci chybí přípojka č.0150 - Bohm.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 4:

Zadavatel současně s touto dodatečnou informací předkládá upravený výkaz výměr, který již tuto část obsahuje.

Dle § 40 odst. 3 Zákona zároveň zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **22.4.2014 16:30 hod.** Nabídky budou otevřeny dne 22.4.2014 v 16:30 hod. Ostatní podmínky zůstávají beze změny.

V dne

Příloha: Kopie žádosti o dodatečné informace

Veřejná zakázka

„Černé Voděradý – kanalizace a ČOV“

Veřejný zadavatel: Obec Černé Voděradý, IČ: 00235318, nám. lípy svobody 47, 28163 Černé Voděradý,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4

Dotaz uchazeče č. 1 (email):

Dobrý den,

V **zadávací dokumentaci** na veřejnou zakázku „**Černé Voděradý - kanalizace a ČOV**“ - část : výkazu
k ocenění se vyskytuje objekt : 1 . výkaz ze dne 25.6.2014

Daný objekt není zahrnutý v Rekapitulaci stavby, a našli jsme ho v PD. prosíme o jeho identifikaci nebo zda
došlo k chybě.

Za kladné vyřízení předem děkujeme.

S přáním hezkého dne

Veřejná zakázka

„Černé Voděradý – kanalizace a ČOV“

**Veřejný zadavatel: Obec Černé Voděradý, IČ: 00235318, nám. lípy svobody 47, 28163 Černé Voděradý,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4**

Dotaz uchazeče č. 2 (email):

Vážený zadavateli,

Žádám Vás o upřesnění bankovních záruk. Pro řádné zpracování a ocenění zakázky je toto velmi důležité

Chápu li to dobře, Tak bankovní záruky budou předány v tomto pořadí.

1mil Kč při podání nabídky

6mil Kč 2 dní po podpisu SOD

15procent z ceny díla a to pouze příslib. Touto zárukou bude nahrazena záruka 6mil Kč a to kolik dní před zahájením předávacího řízení je nutno předat a za jak dlouho bude vrácena ta původní na 6mil Kč

Po ukončení předávacího řízení nutno doložit BZ na 5 procent z ceny díla na dobu záruky tj 60měsíců. Tato záruka nahrazuje předchozí. Za jak dlouho bude vrácena předchozí BZ.

Bez těchto podrobných informací, nejsme schopni přesně ocenit celé dílo.

S přáním hezkého dne

Veřejná zakázka

„Černé Voděrady – kanalizace a ČOV“

Veřejný zadavatel: Obec Černé Voděrady, IČ: 00235318, nám. lípy svobody 47, 28163 Černé Voděrady,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4

Dotaz uchazeče č. 3:

Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce: Černé Voděrady – kanalizace a ČOV

V souladu s § 49 odst. 1 zákona vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací resp. zodpovězení níže uvedených dotazů:

Z jakých výkresových podkladů vychází VV - Objekt 1?

Chybí celková rekapitulace – doplní ji zadavatel?

U všech stavebních objektů se vyskytuje stejná výměra u položek:

175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	394,218
583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	709,592

- Upraví zadavatel výměru těchto dvou položek dle skutečnosti?

Uvedený počet čerpacích stanic ve VV neodpovídá přiložené výkresové dokumentaci. Upraví zadavatel počet dle skutečnosti?

Ke stavební části objektu: ČCV – AKTIVAČNÍ ČOV není uveden výkaz výměr. Bude zadavatelem doplněn?

U stoky V-2 diametrálně nesouhlasí délka montáže potrubí s délkou dodávaného potrubí. Upraví zadavatel vzájemný nepoměr těchto dvou položek?

Předem děkuji za odpověď

Veřejná zakázka

„Černé Voděradý – kanalizace a ČOV“

**Veřejný zadavatel: Obec Černé Voděradý, IČ: 00235318, nám. lípy svobody 47, 28163 Černé Voděradý,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4**

Dotaz uchazeče č. 4 (email):

Dobrý den,

Po dnešním oznámení změny odevzdání nabídek vám sdělujeme, že pokud budete opravovat výkaz výměr , tak v rekapitulaci chybí přípojka č.0150 - Bohm.