




Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783



Magistrát města Brna
technický úsek

Husova /12
601 67 BRNO

VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
MMB/293721/2013

NAŠE ZNAČKA
722/019481/2014/EŠK/

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Škarková / 543 433 257

BRNO
18.08.2014
140818E2 DOC

VĚC

Prodloužení TT z Osové ke kampusu v Bohunicích
Vyjádření k investičnímu záměru
Souhlasné stanovisko s podmínkami

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme:

Stavbou, v rozsahu, daném předloženým IZ z 07/2014, budou dotčeny vodovodní a kanalizační sítě v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a jejich ochranná pásma. Předmětem IZ je výstavba prodloužení tramvajové trati, (dále jen TT), v celkové délce cca 870,0 m. Jedná se o odbočení ze stávající trati v místě zastávky „Osová“ (Brno, Starý Lískovec), po konečnou úvrat' v zastávce „Nemocnice Bohunice“, před Fakultní nemocnicí s poliklinikou v Brně, Bohunicích. Trať bude v délce cca 515,0 m vedená v mělkém, shora hloubeném tunelu.

Souhlasíme s investičním záměrem (dále IZ) „Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu v Bohunicích“ za dodržení níže uvedených podmínek dotčení sítí v našem provozování. Uvedené podmínky požadujeme doplnit do textu IZ:

- Dle předložené grafické části IZ předpokládáme křížení a souběh tramvajové trati s vodovodními řady DN 200 od křižovatky s ulicí Jihlavskou, (z roku 1963) a v ulici Kamenice (z roku 1970), až po plánovanou konečnou zastávku „Nemocnice Bohunice“. Upozorňujeme na to, že tyto vodovody nejsou opatřeny katodovou ochranou proti bludným proudům, neboť v době jejich vybudování, nebylo počítáno se stavbou tramvaje. Požadujeme v rámci stavby TT tuto ochranu provést, případně, při kolizi TT a vodovodů počítat s financemi na jejich přeložení. Rovněž se zde nachází jednotná kanalizace DN 400 z roku 2007.
- U jižního portálu budoucího tunelu je potřeba počítat s přeložkami oddílné kanalizace 2 x DN 300 a vodovodu DN 150.
- V místech s křížením TT s vodovodními řady, požadujeme položit panely DZP krácené - 220/220 a 220/130, v žádném případě zde nelze použít celoplošnou betonovou desku.
- Vybudováním tunelu, otevřeným výkopem, tak, jak je počítáno v IZ, budou dotčeny vodovody a kanalizace pro sídliště Bohunice v poměrně velkém rozsahu (vodovody DN 250, DN 200, DN 150, oddílné kanalizace DN 400, DN 300, DN 500, rovněž

TELEFON
420 543 433 111

FAX
420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ CZ46347275

IČ: 46347275

dešťové stoky, které nejsou v našem provozování), je nutné, v rámci stavby TT provést jejich ochranu, případně přeložení a zajištění jejich funkčnosti.

-
- **Ochranná pásma** - Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., rovněž dodržte ČSN 73 6005. **V případě kolize s těmito sítěmi, požadujeme jejich přeložení v rámci stavby TT.**
- **Ochranná území** - Dodržte ochranné území vodovodních přípojek, které je stanovené v „Metodice města Brna, v Městských standardech pro vodovodní síť“ s platností od 12/2010. Ochranné území vodovodních přípojek lze zřídit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností **min. 0,75 m**, měřeno na každou stranu od osy vodovodního potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
-
- **Toto vyjádření platí po dobu 1 roku od data odeslání vyjádření.**
-
- **Vyjádření platí pouze pro veřejné vodovody a kanalizace v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.**
-
- **Další stupně PD nám předložte k vyjádření.**

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 602 00 Brno
vedoucí útvaru VHR

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR

Na vědomí: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:
pan Čermák ml., vodárenský provoz
Ing. Král, kanalizační provoz