



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše značka PVK 45409/OTPC-88/15

Vyřizuje Ing. Simona Pytlová
Operativní út. provozního ředitele
Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 167 / 221 501 194

E-mail simona.pytlova@pvk.cz

Datum 5.8.2015

PIPS SK s.r.o.

Mierová 30
821 05 Bratislava

Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

Kanalizace Dvorce

k.ú Lysá nad Labem, p.č. 3535/1, 3540/1, 3540/2, 3537/3, 3537/1, 3536, 3540/3

Investor : město Lysá Nad Labem

Dne 24.7.2015 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření k výše citované stavbě. Předmětem předložené dokumentace je výstavba tlakové kanalizace, materiál HDPE PE100 SDR 11, v lokalitě Dvorce s tím, že bude napojena na stávající již vybudovanou kanalizaci gravitační. Jsou navrženy vodotěsné plastové jímky o průměru 1,0m.

Lokalita stavby se nachází v zájmovém území Pražských vodovodů a kanalizací a.s. (dále PVK) v **pásmu hygienické ochrany 2.b**, kde platí rozhodnutí OVLHZ střeodočeského KNV č.j. 4090/85-233 z 18.3.1986 o zřízení ochranných pásem **vodního zdroje Káraný**. V tomto rozhodnutí jsou stanovena omezení činností na ochranu podzemních a povrchových vod, která je nutno respektovat. Současně je zde nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle zákona o vodách číslo 254/2001 Sb. ve znění předpisů měnících a doplňujících. **V místě stavby se nenachází žádné technické zařízení v provozování PVK.**

Provozovatel artézských zdrojů a komplexu přirozené infiltrace vodního zdroje Káraný s navrhovanou stavbou souhlasí za předpokladu dodržení níže citovaného :

1. Všechny použité stroje a mechanismy budou při stavbě bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Stavba bude vybavena prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM.
2. Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o tom, že pracují v ochranných pásmech vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních vod.
3. Při realizaci stavby bude věnována maximální pozornost vodotěsnému provedení celého kanalizačního systému. V souladu s ČSN EN 1610 a ČSN 75 0905 budou při kolaudaci stavby doloženy protokoly o provedených zkouškách těsnosti celého kanalizačního systému včetně jímek.

S pozdravem

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele
734

Ing. Pavel Šoustek
vedoucí oddělení
technickoprovozní činnosti