



Infotea s.r.o.

V. Řezáče 315, 434 01 Most

IČ: 26421348

DIČ: CZ26421348

Tel. +420 478 003 319

Fax: +420 478 003 184

www.infotea.cz

Jarmila Svobodová

SITEZ s.r.o.

Sídlíště Nová Ves - CPS

415 01 Teplice

Váš dopis značky ze dne:

Naše značka:
Re/61/17

Vyřizuje / linka
478 007 007
L.Rejc@infotea.cz

Místo a datum odeslání:
V Mostě dne 17.5.2017

Vyjádření č.: 61/17

Akce: Rekonstrukce potrubí teplé vody v kolektoru od VS 29, Most

Vzhledem k tomu, že se akce **dotkne** telekomunikačních zařízení naší společnosti, je nutné, aby investor nebo zhotovitel zajistil zejména:

1. Při vypracování projektu a při realizaci akce požadujeme dodržet všechny platné normy a předpisy ve vztahu k našim zařízením. **Stavbou nesmí být znemožněno provozování ani údržba stávajících zařízení.**
2. **Technické řešení přeložení, souběhů nebo křížení s naším zařízením požadujeme námi odsouhlasit včetně terénních úprav nad kabelem, ve všech stupních PD.**
3. **Nejpozději do 7 dnů před zahájením prací požádá o vytyčení zařízení přímo v terénu (478 008 888).**
4. V prostoru 1 m od krajního vedení na obě strany není dovoleno používat mechanizačních prostředků, pokud není dohodnuto jinak
5. **Odkryté kabely řádně zajistí proti odcizení, poškození a proti prověšení**
6. **Před záhozem požádá správce zařízení o kontrolu kabelu, zda není poškozen.** Zemina pod kabelem musí být zhutněna.
7. **Případné poškození ohlásí správci zařízení.**
8. Je zakázáno pojíždět po trase kabelu těžkými mechanismy a nad kabel ukládat těžké materiály
9. **Stavbou se nesmí změnit hloubka uložení telekomunikačních kabelů (krytí).**

Poznámka: Poloha našeho zařízení je informativně zakreslena v přiložené dokumentaci. Digitální zakres našich podzemních zařízení ve formátu *.dgn je možné získat za poplatek po domluvě s Ing. Petrem Stanislavem, vedoucím útvaru měřictví a geoinformatiky, který je správcem naší elektronické dokumentace. Tel.: **478 005 371**, email: p.stanislav@coalservices.cz.

PLATNOST VYJÁDŘENÍ: DVA ROKY OD DATA ODESLÁNÍ



Infotea s.r.o.
V. Řezáče 315
434 01 Most [5]
IČ: 26421348


Libor Rejč
ved. odd. tel.

V prostoru připravované akce se nacházejí
naše podzemní telekomunikační kabely.
Během stavby je nutné dodržet podmínky
stanovené v textové části vyjádření!
Zakresleno INFORMATIVNĚ!

Vyjádření č:

61/17

Datum vystavení:

17.5.2017

Platnost vyjádření:

2 roky

Vystavil:

Libor Rejč - 478 002 200



Infotea s.r.o.

V: Řezáče 315

434 01 Most [5]

IČ: 26421348

— Metalické kabely Infotea