



ZNP TABULKA MÍSTNOSTI			
Kategorie zóny	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
Kommunikací plochy	2.01	CHODBA	10,86
	2.02	CHODBA	30,30
	2.03	SCHODY	21,03
	2.04	VÝTĚH	2,97
Obytné plochy			
2.A1		PŘEDSÍŇ	5,27
2.A2		KUCHYŇ	11,36
2.A3		OBÝVACÍ POKOJ	19,35
2.A4		KOUPELNA + WC	6,88
2.A5		SKLEP	2,46
2.B1		PŘEDSÍŇ	8,80
2.B2		OBÝVACÍ POKOJ + KK	26,69
2.B3		KOUPELNA + WC	8,20
2.B4		SKLEP	2,45
2.B5		LODŽIE	5,26
2.C1		PŘEDSÍŇ	10,91
2.C2		OBÝVACÍ POKOJ + KK	24,37
2.C3		KOUPELNA + WC	8,19
2.C4		SKLEP	2,46
2.C5		LODŽIE	5,26
2.D1		PŘEDSÍŇ	5,24
2.D2		OBÝVACÍ POKOJ + KK	31,58
2.D3		KOUPELNA + WC	7,57
2.D4		SKLEP	2,34
2.D5		LODŽIE	5,26
2.E1		PŘEDSÍŇ	5,15
2.E2		KUCHYŇ	11,44
2.E3		OBÝVACÍ POKOJ	19,96
2.E4		KOUPELNA + WC	7,40
2.E5		SKLEP	2,39
2.F1		ZÁDVEŘÍ	8,16
2.F2		OBÝVACÍ POKOJ + KK	32,12
2.F3		KOUPELNA + WC	7,29
2.F4		SKLEP	4,73
Společné prostory			
2.05		PRADELNA	7,35
2.06		SUŠARNA	14,73
			385,80 m2

- Legenda
- Č

Cirkulační teplovodiv
- D

Dráž nerovný – dod. výhledový strop
- DM

Baterie pákové nástěnné 1/2 x 150
- DS

Dráž myčky na nádobí, baterie stojánkové-sprška
- DT

Dráž sektorové kuchyně, baterie stojánkové pákové
- E01

Dráž velký pro mytí termoboků, baterie stojánkové se sprškou
- E02

Dráž malý pro mytí termoboků, baterie stojánkové se sprškou
- H

Dráž vodní zásobník svislý (OKCE 80)
- KK

Dráž vodní zásobník svislý (OKCE 50)
- M

Dráž stojací hydrantové skříň-Prázdní na tvar. stěnu hadic DN 25
- O

Kulový kohout s prosazenou koulí a atestem na pitnou vodu
- PS

Výtokový ventil pro napojení myčky nádobí 1/2"
- S

Dráž vodní naplnění 200 l F=2,16 m2
- U1

Pojistná souprava (Zpětný ventil a Pojistný ventil)
- U2

Sprchová baterie pákové 1/2x150 s ruční sprškou
- U3

Umývadlo pro inobíli, výtokový ventil na studenou vodu
- U4

Umývadlo pro inobíli, stojánková baterie pákové
- V

Umývadlo dřevinné šité 550 mm s nástěnnou pákovou baterií 1/2"
- WC1

Umývadlo dřevinné šité 400 mm se stojánkovou pákovou baterií
- WC2

Dvojitý výtokový ventil 1/2" s PO ventilem a se šroubením na hadici
- WC3

Výtokový ventil 1/2" s PO ventilem a se šroubením na hadici
- WC4

Závěsná záchodová mísa pro inobíli oblož
- WC5

Závěsná záchodová mísa

Grafický index

- Voda studená pitná
- Voda teplá pitná
- Cirkulace TV

Poznámka

Umývadla osadit 800 mm nad podlahu
Sprchové pákové baterie s ruční sprškou osadit 1100 mm nad podlahu

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval
Miroslav ŠAL	Miroslav ŠAL		
Kraj	Liberecký	Okres	Smolná
Investor	Město Harrachov	Harrachov	10.2017
Pečovatelské byty č. 155			Účel
Harrachov			Zak. číslo
D1.4.1-Zdravotní technika			Formát
Půdorys 2.N.P.-Vodovod			Měřítko
1:50			Č. výkresu
D1.4.1.4			