



LEGENDA :

CYA252Z HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ:
Bude provedeno hlavní ochr. pospojování zelenožutými vodiči CYA 25.
Na hlavní ochrannou přípojnu "HOP" budou vodiči CYA 25Z2, vodiče PEN (PE) včetně rozváděč., uzemnění přívodů ochr. rozvody VY22, vodiče technické rozvody, případně celočísle konstrukce objektu atd.
"HOP" bude osazena ve stěně u rozváděče RE v 1.NP a bude připojena na uzemňovací soustavu objektu.

CYA25 DOPLNĚJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ:
V koupelnách, strojárně a kotelně bude provedeno doplňující (místní) ochranné pospojování zelenožutými vodiči CY 4, které budou připojeny na přípojnicí PE příslušného rozváděče.

NESTOR Mesto Harrachov Harrachov 150 512 46 Harrachov	Pavel MUNZAR Projektovanie elektrických zariadení Ing. Pavol Munzar IČO: 131896368 N4 603 513 338	GIB. ZAKAZKY 44/2017
AD. AKCE Ing. JPI Pavlu	ACE: Pečovatelské byty č.p.155, Harrachov	STUPEN: DSP
OVRACOVANÁ Pavel Munzar	D.1.4-EL - ELEKTROINSTALACE	DATUM: 12/19
PRÍKLAD Pavel Munzar	PRÍLOHA PŘEHLEDOVÉ SCHEMA ROZVODŮ VE 4.NP	FORMÁT: 10x4A
		NEŘÍŠTÍ: 1 : 50
		GIB. PRÍLOHY D.1.4-EL.05