



NAVŘENÁ OTOPNÁ TĚLESA :
ocelová desková se spodním připojením VK výšky 900 mm
ARMATURY U TĚLES:
RADIK VK ...TV - ventilová vložka (součást tělesa) osazená termostatickou hlavicí
VK - rohové uzavírací šroubení DN15

Navrhl:	Schválil:	Marek HRUBÝ	PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, ANTUŠKOVA 683, BENEŠOV e-mail: pik.hruby@volny.cz IČ: 69481253, DIČ CZ7312310016
Michaela HRUBÁ	Ing. Aleš TUČEK		
Investor:	OBEC OHROBEC, U RYBNÍKŮ II. ČP.30, 252 45 OHROBEC		Formát: 2*A4
Zakázka:	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PZ - OHROBEC		Datum: 06/2024
Místo stavby:	OHROBEC		Měřítko: 1:50
Část:	D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		Druh dok: DPS
Obsah:	PŮDORYS 1.NP		Číslo zakázky: P-009/20-V
			Číslo výkresu: 01-V