



LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – GRAVITAČNÍ NAVRŽENÁ
- TUKOVÁ KANALIZACE – GRAVITAČNÍ

POZNÁMKA

SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.
TRASOVÁNÍ POTRUBÍ JE JEN ORIENTAČNÍ. PŘÍPADNÉ ODCHYLKY JE POTŘEBA ŘEŠIT S PROJEKTANTEM ČÁSTI.
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNITŘNÍM PRŮMĚREM.

VZDÁLENOST UPEVŇOVACÍCH BODŮ SVISLEHO ODPAJNIHO POTRUBÍ DN 100 JE MAX. 2,0m.
JAKO PEVNÝ BOD BY MĚLA BÝT UCHYCENA KAŽDÁ SKUPINA TVAROVEK.

VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ (VODOROVNÁ)

Ø POTRUBÍ (mm)	VZDÁLENOST PODPOR (mm)
Ø 75	750
Ø 90	900
Ø 110	1100
Ø 125	1250
Ø 160	1600

VEŠKERÉ VEDENÍ KANALIZACE PROCHÁZELJÍCÍ PŘES HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU NA ZÁKLADOVÉ DESCE BUDE PROVEDENO PŘES TVAROVKU S KRUHOVÝM LÍMCEM PRO NÁPOJENÍ HYDROIZOLACE (DODÁVKA STAVBY).

ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A ČISTIČÍ KUSY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY VE VÝŠCE REVIZNÍCH DVÍŘEK PRO SNADNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ!

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU DODÁVKOU STAVBY!!!

PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍ MANŽETOU, TMELEM NEBO PÁSKOU TAK, ABY BYLO ZAMEZENO ŠÍŘENÍ POŽÁRU.

PŘI MONTÁŽI VNITŘNÍ KANALIZACE JE NUTNÉ POSTUPOVAT V KOORDINACI S MONTÁŽNÍMI PRACEMI VŠECH PROFESÍ, PŘEDEVŠÍM VZT POTRUBÍ A VZT JEDNOTEK TAK, ABY BYLO ZAMEZENO KOLIZÍM JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ!!!

0,000 = 296,05 m.n.m. B.p.v.		
Projektant :	Ing. Ludvík Sláma, Bieblova 22, 613 00 Brno	
Vypracoval :	Ing. Radek Blažiček	
Stavebník :	Obec Račice-Přistovice, Račice 72, 683 05 Račice-Přistovice	
STAVBA: NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY		Ing. Ludvík Sláma Bieblova 22 613 00, Brno ČKAIT: 1001660
Místo stavby: parc.č. st. 61, 18/3, 18/6 k.ú. Přistovice, budova s č.p. 33		
VÝKRES: SCHEMA PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE - 1		