



LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – GRAVITAČNÍ NAVRŽENÁ
- TUKOVÁ KANALIZACE – GRAVITAČNÍ

POZNÁMKA

SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM. TRASOVÁNÍ POTRUBÍ JE JEN ORIENTAČNÍ. PŘÍPADNÉ ODCHYLKY JE POTŘEBA ŘEŠIT S PROJEKTANTEM ČÁSTI. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNITŘNÍM PRŮMĚREM.

VZDÁLENOST UPEVŇOVACÍCH BODŮ SVISLEHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DN 100 JE MAX. 2,0m.	
JAKO PEVNÝ BOD BY MĚLA BÝT UCHYCENA KAŽDÁ SKUPINA TVAROVEK.	
VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ (VODOROVNÁ)	
Ø POTRUBÍ (mm)	VZDÁLENOST PODPOR (mm)
Ø 75	750
Ø 90	900
Ø 110	1100
Ø 125	1250
Ø 160	1600

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU DODÁVKOU STAVBY!!!

PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍ MANŽETOU, TMELEM NEBO PÁSKOU TAK, ABY BYLO ZAMEZENO ŠÍŘENÍ POŽÁRU.

PŘI MONTÁŽI VNITŘNÍ KANALIZACE JE NUTNÉ POSTUPOVAT V KOORDINACI S MONTÁŽNÍMI PRACEMI VŠECH PROFESÍ, PŘEDEVŠÍM VZT POTRUBÍ A VZT JEDNOTEK TAK, ABY BYLO ZAMEZENO KOLIZÍM JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ!!!

VŠEKERÉ VEDENÍ KANALIZACE PROCHÁZEJÍCÍ PŘES HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU NA ZÁKLADOVÉ DESCE BUDE PROVEDENO PŘES TVAROVKU S KRUHOVÝM LIMCEM PRO NÁPOJENÍ HYDROIZOLACE (DODÁVKA STAVBY).

ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A ČISTIČI KUSY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY VE VÝŠCE REVIZNÍCH DVÍŘEK PRO SNADNOU KONTROLU A ČIŠTĚNÍ

0,000 = 296,05 m.n.m. B.p.v.

Projektant :	Ing. Ludvík Sláma, Bieblova 22, 613 00 Brno	Ing. Ludvík Sláma Bieblova 22 613 00, Brno ČKAIT: 1001660	
Vypracoval:	Ing. Radek Blažíček		
Stavebník:	Obec Račice-Přistovice, Račice 72, 683 05 Račice-Přistovice		
STAVBA: NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY		Typ PD	DPS
		Datum:	12/2024
		Formát:	5x44
Místo stavby: parc.č. st. 61, 18/3, 18/6 k.ú. Přistovice, budova s č.p. 33		Měřítko:	1:50
VÝKRES: SCHÉMA LEŽATÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - 3		Číslo výkresu:	D.1.2.2.13