

[illegible]

3070
2700
2815
400
225
45°
45°
1b.50
1b.50

3.12

500

ø200

ø160

VÝFUKOVÁ HLAVICE DN200
NASADIT NA TEPELNOU IZOLACI
S OPLECHOVÁNÍM

TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK TL. 20mm
S OPLECHOVÁNÍM, SAMOLEPICI

HYDROIZOLACE STŘECHY VYTÁHNOUT
NA VNITŘNÍ TRUBKU

TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK TL. 20mm
S AL POLEPEM, SAMOLEPICI

3.51

3.53

1a.50
1a.52

1a.50
1a.52

1a.04
1a.52

600x200
400x500
450x600
450x400
710x630
710
630x315
400x315
400x500
400x500
400x630
400x450
710x450
710x450
2610
400x630
400x355
100
710
3236
710x630
710x450
710x450

1a.50
1a.53

1a.05
1a.53

1a.01
P=2500m³/h
0=2500m³/h
m=638kg

[illegible]

	Č. ZAŘÍZENÍ MNOŽSTVÍ MNOŽSTVÍ ODVODNĚNÍ VZDUCHU
1.01	POZICE VZT PRVKU VE VÝKAZU VÝMĚR
	OHĚBNÁ TEPĚLNĚ/HLUKOVĚ IZOLAČNÍ AL. HADICE TL. IZOLACE 25 mm
	SWAZEK CU POTRUBÍ (R32) VČETNĚ TEPelnÉ IZOLACE A KOMUNIKAČNÍHO KABELU (DIMENZE VIZ VÝKRES)
	SWAZEK CU POTRUBÍ (R410A) VČETNĚ TEPelnÉ IZOLACE A KOMUNIKAČNÍHO KABELU (DIMENZE VIZ VÝKRES)
	TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK S AL. POLEPEM TL. 20 (25) mm, SAMOLEPÍCÍ, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM
	POŽÁRNÍ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL. POLEPEM TL. 40 mm, ODOLNOST DLE PBR
	TEPELNÁ/HLUKOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL. POLEPEM TL. 40 mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM
	TEPELNÁ/HLUKOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL. POLEPEM TL. 60 mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM
	TEPELNÁ/HLUKOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL. POLEPEM TL. 100 mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM

0,000 = 296,05 m.n.m. B.p.v.		
Projektant :	Ing. Jiří Boudný, Podveská 179/2, 624 00 Brno	Ing. Petr Machynka Zahrádní 1158 686 06 Uherské Hradiště ČKAIT: 1004921
Vypracoval:	Ing. Tomáš Tenora, Černovice 166, 679 75 Černovice	
Stavebník:	Obec Račice-Přistovice, Račice 72, 683 05 Račice-Přistovice	
STAVBA: NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODÝ		Typ PD: DPS
		Datum: 04/2025
		Formát: 8xA4
Místo stavby: parc.č. st. 61, 18/3, 18/6 k.ú. Přistovice, budova s č.p. 33		Měřítka: 1:50
VÝKRES: REZY, DETAILS		Číslo výkresu: D.1.2.4.6