

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU  
42MOD

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V643xš362xh85

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–S

PŘÍVODY: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA  
20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE  
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODKY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 32A



|                                                                                                                                       |                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| OBJEDNATEL : Obec Jezdkovice, Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice                                                                        |                                                                                   |                |
| AKCE:                                                                                                                                 |                                                                                   |                |
| Stavební úpravy obecního úřadu v budově zámku v Jezdkovicích                                                                          |                                                                                   |                |
| STUPEŇ:                                                                                                                               | DOKUMENTACE PRO PRVEDENÍ STAVBY                                                   | DATUM: 09/2023 |
| HL. PROJEKTANT:                                                                                                                       | WMA architects / Sady Svobody 4, 746 01 Opava / Tel.: 553 652 768 / www.wmarch.cz |                |
| ČÁST DOKUMENTACE:                                                                                                                     | D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU                                                |                |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI:                                                                                                                    | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:                                                            | RAZÍTKO:       |
| NEZPROJECT<br>Ing. Josef Nezval<br>Smetanova 13, 737 01,<br>Český Těšín<br><br>Tel./fax.: 605310610 email:<br>josef.nezval@centrum.cz | Ing. JOSEF NEZVAL                                                                 |                |
|                                                                                                                                       | PROJEKTANT:<br><br><br>Ing. JOSEF NEZVAL                                          |                |
| ČÁST: D.1.4.3.ELEKTRO                                                                                                                 |                                                                                   |                |
| NÁZEV VÝKRESU:                                                                                                                        | MĚŘÍTKO:                                                                          | Č. VÝKRESU:    |
| ROZVADĚČ RZ1                                                                                                                          | -                                                                                 | D.1.4.03.05    |

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

