

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU
42MOD

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V643xš362xh85

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–S

PŘÍVODY: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODKY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 32A



OBJEDNATEL : Obec Jezdkovice, Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice		
AKCE:		
Stavební úpravy obecního úřadu v budově zámku v Jezdkovicích		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PRVEDENÍ STAVBY	DATUM: 09/2023
HL. PROJEKTANT:	WMA architects / Sady Svobody 4, 746 01 Opava / Tel.: 553 652 768 / www.wmarch.cz	
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	RAZÍTKO:
NEZPROJECT Ing. Josef Nezval Smetanova 13, 737 01, Český Těšín Tel./fax.: 605310610 email: josef.nezval@centrum.cz	Ing. JOSEF NEZVAL PROJEKTANT: Ing. JOSEF NEZVAL	
ČÁST: D.1.4.3.ELEKTRO		
NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
ROZVADĚČ RMS1	-	D.1.4.03.06

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

