

Akce: Bezbarierový přístup do budovy 2. stupně ZŠ T.G. Masaryka Písek

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

Dotaz č. 4

Ve výpisu prvků je položka č. 10 Čistící zóna uvedena jako textilní s gumovým podkladem. Ve výkazu výměr SO 01 je však v položkách č. 252 a 253 uvedena samonosná rohož s náběhem, rozdíl mezi těmito dvěma variantami činí cca 35.000,- Kč, proto prosíme o upřesnění, který typ požadujete.

Odpověď

Bude oceněna rohož popsaná ve výkresu č.17 pod pol. č.10. Jedná se o vnitřní zátěžovou textilní čistící rohož z ostrého polypropylénu s podkladem z těžké gumy. Bude tvarována do 14mm vysokých pruhů střídaných samozachycovacími drážkami na nečistoty. Osazení rohože bude do osazovacího hliníkového rámu zapuštěného do podlahy - dlažby. V rozpočtu uvedený hliníkový náběhový rám oceňte jako zapuštěný.