

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

v zadávacím řízení

„Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov“

ZADAVATEL: Obec Třebotov
Sídlem: Klidná 69, 252 26 Třebotov
Zastoupený: Ing. Jitka Šůrová, starostka obce
IČ: 00241741

Ve Vimperku dne 30. 01. 2017

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) **„Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov“**, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2016-007068.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme o prověření, zda ve VV nechybí mříže ke stromům u příjezdové komunikace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že mříže ke stromům nedopatřením nejsou ve výkazu. Zadavatel tímto poskytuje uchazečům upravený výkaz výměr, kde jsou mříže doplněny. Opravený výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 těchto dodatečných informací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dotazem bychom chtěli požádat o upřesnění vysvětlení č. 62 týkající se požární odolnosti dřevěných podhledů a obkladů. Z konzultace s odbornou firmou vyplývá, že není možné docílit hodnoty reakce na oheň B aplikací protipožárního nátěru za současné požadované povrchové úpravy olejovoskem. Prosíme o prověření.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

U konstrukcí s požadavkem na požární odolnost (konstrukce v MŠ) bude aplikován pouze protipožární nátěr, bez olejovosku.

Příloha:

Příloha č. 1: Aktualizovaný výkaz výměr ke dni 30. 01. 2017

S pozdravem



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Ing. Jitka Šůrová, starostka obce