



Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
ČSN 33 2000-4-41 ed.3
2 DC 800V max/IT
Zakládna soustava TN-C; 3 PE AC 50Hz 400V
Rozkladná ochrana živých částí:
izolaci čl. 411
krytí čl. 411
Zakládni ochrana neživých částí:
automatickým odpojením od zdroje čl. I411
ochrana doplňující ochranným pospojováním
Rozvodna soustava TN-C-S;
3 NPE AC 50Hz 400V
Zakládni ochrana živých částí:
izolaci čl. 411
krytí čl. 411
Zakládni ochrana neživých částí:
automatickým odpojením od zdroje čl. I411
za použití proudového chrániče čl. 415
ochrana doplňující ochranným pospojováním

Stavebník/investor: Obecní úřad Rajhradice Králův 379 664 61 Rajhradice IČ: 004 88 791		Ing. Vít Poděšva aut. inženýr technika prostední stavby / elektrotechnická zařízení ČKAII:1302485	Autorizující razítko: 
B - projekt FVE obecní úřad hala			Stupeň dokumentace: DPS
Místo stavby: 664 61 Rajhradice, Králův 379			Měřítko:
Část PD: Schéma zapojení			Výkres: B04