

Dodatečné informace č. 10 k zadávacímu řízení

Městská část Praha – Kolovraty

Se sídlem Mírová 364, 10300 Praha 10 – Kolovraty

IČO: 002403466

Zastoupená: Jomášem Zejfartem, M.A. starostou

Kontaktní osoba za zadavatele:

Mgr. Ivana Vrbová

tel.: 608 736 526

e-mail: ivana.vrbova@centrum.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávací dokumentací na základě dotazu poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce s názvem: „**Kolovraty – dostupné bydlení – znovuopětovné vyhlášení**“ zadávané jako veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz:

Dobrý den, Dotazy k interiérovým dveřím : 1. Pozice D1 - mají být bezpečnostní dveře a pokud ano jaké bezpečnostní třídy? 2. U posuvných dveří D3 je opravdu požadavek 27dB? Do těchto dveří lze zakomponovat pouze dvevní mušli pro posuvné dveře nikoliv madlo. (dveře musí zajet do kapsy stavebního pouzdra a to díky madlu by nebylo možné) dekuji

Odpověď:

Dveře D1 jsou vstupní dveře do bytů by měly být alespoň ve 3. bezpečnostní třídě (RC3). Požadavek na útlum alespoň 27db platí.

V Praze dne 28. ledna 2026

Mgr. Ivana Vrbová