

Infotea s.r.o.

Václava Řezáče 315
434 01 Most
+420 47800 3319

Bilfinger Tebodin Czech republic, s.r.o.

Renata Horáková

Varenská 51/2723

702 00 Ostrava

Váš dopis značky:

Naše značka:
Re/104/18

Vyřizuje / linka
478 007 007
L.Rejc@7group.cz

Místo a datum odeslání:
V Mostě dne 8.11.2018

Vyjádření č.: 104/18**Akce: Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov úsek sekční uzávěry SU3 – sekční uzávěry SU10**

Vzhledem k tomu, že se akce **dotkne** telekomunikačních zařízení naší společnosti, je nutné, aby investor nebo zhotovitel zajistil zejména:

1. Při vypracování projektu a při realizaci akce požadujeme dodržet všechny platné normy a předpisy ve vztahu k našim zařízením. **Stavbou nesmí být znemožněno provozování ani údržba stávajících zařízení.**
2. **Technické řešení souběhů, křížení nebo terénních úprav v ochranném pásmu našich zařízení musí být námi odsouhlaseno ve všech stupních PD.**
3. V případě nutnosti přeložení našeho zařízení žádáme o vypracování samostatného návrhu přeložení v rámci PD. O změně polohy našich zařízení požadujeme kompletní zprávu ověřenou úředně oprávněným geodetem.
4. V prostoru 1 m od krajního vedení kabelové trasy na obě strany není dovoleno používat mechanizačních prostředků, pokud není dohodnuto jinak.
5. Nejpozději do 7 dnů před zahájením prací požádá o vytyčení zařízení přímo v terénu (478 008 888).
6. Odkryté kabely řádně zajistí proti odcizení, poškození a proti prověšení. Případné poškození ohlásí správci zařízení.
7. Před záhozem požádá správce zařízení o kontrolu kabelu, zda není poškozen. Zemina pod kabelem musí být zhutněna a kabel musí být podsypán pískem (vrstva minimálně 10cm).
8. Při zasypávání výkopu po kontrole kabelu požadujeme překrytí kabelu pískem vrstvou cca 15cm a na písek v celé délce výkopu umístění oranžové výstražné fólie.
9. Stavbou se nesmí změnit hloubka uložení telekomunikačních kabelů (krytí).

Poznámka: Poloha našeho zařízení je informativně zakreslena v příložené dokumentaci. Digitální zakres našich podzemních zařízení ve formátu *.dgn je možné získat po domluvě s Ing. Petrem Stanislavem, vedoucím útvaru měřictví a geoinformatiky, který je správcem naší elektronické dokumentace. Tel.: **478 005 371**, email: p.stanislav@7group.cz.

PLATNOST VYJÁDŘENÍ: DVA ROKY OD DATA ODESLÁNÍ



Infotea s.r.o.
Václava Řezáče 315
434 01 Most IČ 26421348 DIČ CZ699003245

[5]

Libor Rejč
ved. odd. tel.

Spisová značka C 20548

u Kr. soudu v Ústí nad Labem

IČO: 26421348 / DIČ: CZ699003248

