



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX00OE9HX

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/70555/2018

Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.

Varenská 2723/51

702 00 Ostrava

Vyřizuje:

Radka Fikrtová

Telefon:

+420 476 767 713

E-mail:

radka.fikrtova@mulitvinov.cz

Datum:

09.11.2018

Stanovisko k akci „Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 10“

Vážený,

jako vlastníci dotčených pozemku par.č. 709/17 v k.ú. Záluží u Litvínova, pozemku par.č. 943/7 v k.ú. Dolní Litvínov a pozemků par.č. 2845 a 2561/1 v k.ú. Horní Litvínov, souhlasíme s realizací akce: „Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 10“ za následujících podmínek:

- požádat odbor SE o povolení zvláštního užívání komunikace,
- před zahájením činnosti bude odbor NM požádán o povolení vstupu na pozemky, součástí kterého bude předávací protokol,
- v případě zásahu do živice na pozemku par.č. 2561/1 v k.ú. Horní Litvínov před nádražní budovou, bude tato uvedena do původního stavu a to ihned po skončení stavebních prací v souladu s TP 146 a TP 170, hutnění zásypu bude provedeno po vrstvách tl. 0,2 až 0,3 m před zhutněním,
- **z důvodu plánování investiční akce města „K 1706 Stavební úpravy cyklostezky Litvínov – Záluží“ budou práce na pozemku par.č. 943/7 v k.ú. Dolní Litvínov provedeny po dohodě s Odborem investic a regionálního rozvoje. V případě, že se oba zhotovitelé investorů střetnou při realizaci svých akcí, žádáme dohodu o koordinaci staveb a o výsledku dohody informovat město Litvínov,**
- v případě zásahu do zeleně, požadujeme návrat do původního stavu, dle požadavku technika odboru NM (p. Nykodýmová, tel. 476 767 719). Bude vysbíráno kamení, rozprostřena kvalitní černozem a oseto travním semenem,
- v případě že dojde ke křížení trasy VO nebo dešťové kanalizace, požadujeme přesné vytyčení trasy a kontaktování správce, společnost Technické služby Litvínov, s.r.o. před zahájením prací a před zásypem,
- jestliže se v souvislosti s výkopovými pracemi objeví nějaké další zařízení, betonové skruže apod., je nutné k němu přistupovat tak, aby nedošlo ke znehodnocení jeho stavu,
- bude-li stavebními pracemi (zemní práce, poškození stavebními stroji apod.) poškozeno okolí stavby, bude toto dáno do vyhovujícího stavu dle požadavku technika odboru NM,
- ukončení vstupu na pozemky bude zdejšímu odboru oznámeno písemně, případně telefonicky a pozemky budou protokolárně předány (kontakt: M. Michnová 476 767 752).

S pozdravem

Ing. Petr Řeháček, MBA

vedoucí odboru nakládání s majetkem

(opatřeno elektronickým podpisem)