

SITEZ s.r.o.

Vyřizuje: Zelenka /606755896

Naše značka: POS-PD-789/17
Datum: 29.8.2017

DSP:,, Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko“

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj.1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
3. V případě souběhu trubek s novým základem komína, požadujeme stávající vedení uložit do dělených chrániček KOPOS / Kopohalf 110mm.
4. Z důvodů stavby bude nutná ochrana stávajících kabelů - trubek i během stavby proti poškození.
5. Požadujeme kontrolu před záhozem, kontaktujte Miroslav Zelenka 606 755 896.
6. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. **631023/16** společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlasí s návrhem stavby.

V případě kolizní situace s komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte Miroslav Zelenka 606 755 896

S pozdravem

Miroslav Zelenka

Specialista provozu sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
m: +420 606 755 896