

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa: Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel.: +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Klatovech dne 20.7.2017
Č.j.: KHSPL/16600/21/2017
Vyřizuje/telefon: Ing. Kovandová/376370618
Č.j. žadatele:---

Město Nýrsko
Náměstí 122
340 22 Nýrsko

Závazné stanovisko – Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko

Na základě žádosti investora – Město Nýrsko, Náměstí 122, Nýrsko podané dne 20.6.2017 a doplněné dne 14.7.2017 prostřednictvím SITEZ s.r.o., Ing. Jan Mandzák, CPS sídliště Nová Ves, 415 01 Teplice na základě plné moci, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst.1 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a § 4 odst.2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace stavby: „Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko“ v rámci sloučeného územního a stavebního řízení (paré č.1).

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko“ se s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst.1 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1/ K ověření předpokladů uvedených v hlukové studii, která je součástí předložené projektové dokumentace, bude provedeno oprávněnou osobou v souladu s § 32a zákona měření hluku v noční době v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb – bod č.1 hlukové studie - ul. Jiráskova č.p. 674.

Předložená projektová dokumentace paré č.1 byla zpracována společností SITEZ s.r.o., Ing. Jan Mandzák, CPS sídliště Nová Ves, 415 01 Teplice a řeší rekonstrukci zdroje tepla a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko parc. č. 955, 1520/5, 1533/2 a 1105. Do stávající výměníkové stanice v ul. Práce bude instalována nová plynová kotelna s kogenerační jednotkou (KGJ) a kotlem o výkonu 2200 kW. Kotelna bude plně automatizována. Bude rovněž vybudován nový komín o výšce 25 m.

Připojení na inženýrské sítě zůstává stávající. Nebude zde trvalé pracovní místo, obsluha zařízení je pouze občasná. Větrání a odvod spalin budou zajištěny vzduchotechnikou.

Vzhledem k tomu, že stavba plynové kotelny s KGJ představuje zdroj hluku a záměr se nachází v obytné zástavbě, byla společností ECOMOST s.r.o., Jan Vrby 1717/5, 434 01 Most vypracována v červnu 2017 hluková studie posuzující vliv stavby na chráněné venkovní prostory staveb. Pro posouzení byly zvoleny 3 výpočtové body nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb (objekty k bydlení bod č.1 - Jiráskova č.p. 674, bod č.2 - ul. Práce č.p. 492 a bod č.3 – Jiráskova č.p. 747). Současně byla navržena protihluková opatření – zvýšení vzduchové neprůzvučnosti obvodových stěn, instalace tlumiče u větracích mřížek na východní stěně (protihluková opatření byla zapracována do projektové dokumentace). V jednotlivých výpočtových bodech byly stanoveny hodnoty hluku reprodukovatelné pro denní i noční dobu

Telefon (+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provozlba (+420) 377 155 111

Telefax (+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920311/0710

IČO
71009299

při současném chodu obou zdrojů hluku – bod č.1 – 39,2 dB, bod č.2 – 38,9 dB, bod č.3 – 36,8 dB. Při dodržení těchto opatření vyplývá z vypočtených hodnot hlukové zátěže, že v bodech výpočtu nejsou překročeny hygienické limity hluku dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním prostoru staveb - hygienický limit hluku pro denní dobu $L_{Aeq,8h} = 50$ dB, pro noční dobu $L_{Aeq,1h} = 40$ dB.

Pro vydání závazného stanoviska k získání kolaudačního souhlasu bude orgán ochrany veřejného zdraví požadovat předložit výsledky měření hladin hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb - bod č.1 hlukové studie - ul. Jiráskova č.p. 674.

Z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví nejsou k dokumentaci žádné připomínky.

Krajští hygienička
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
územní pracoviště KLATOVY



Ing. Markéta Kovandová – odborný rada
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Klatovy
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Příloha: : 1 x PD