

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

ZADAVATEL: město Nýrsko
Sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Zastoupený: Ing. Miloslavem Rubášem, starostou města
IČ: 00255921

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍŤ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM VE MĚSTĚ NÝRSKO - PS 04-06“

V Plzni dne 19. února 2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

Výše uvedený zadavatel Vám na základě dotazů uchazečů sděluje následující informace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na **stavební práce** zadávané v **otevřeném** řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“), vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2018-004117**.

Dotaz č.1:

Mám dotaz k zadávací dokumentaci.

V části PS04-Plynový-kotel-ve-VS:

Technologie – jsou výkresy i TZ dvakrát – jednou z r.2016 a z r.2017 – jsou tam uvedeny regulační ventily s pohonem (2016) a ruční ovládání (2017)

MaR – pouze rok 2016 – regulační ventily s pohonem

Co tedy platí?

Odpověď č.1:

Platí poslední revize, takže v tomto případě platí ruční regulační ventily místo regulačních ventilů s pohonem. Pro přehlednost zadavatel uveřejňuje poslední verzi projektové dokumentace.

Zadavatel neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě 3 pracovních dnů a zároveň provedl úpravy zadávací dokumentace, proto v souladu § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 ZZVZ upravuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je: **20. března 2018 do 10:00 hod.**

Otevírání nabídek se uskuteční: **20. března 2018 od 10:10 hod.**

S pozdravem

MAZEPPA s.r.o.
Barrandova 404/28
326 00 Plzeň
DIČ: CZ27187039

Ing. Martin Bolek
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. 724350670

Příloha: Projektová dokumentace včetně soupisu dodávek a prací.