

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce s názvem

„Revitalizace zázemí Městské knihovny u Lázeňského parku Poděbrady“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje k dotazu dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace a v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentaci i doplňuje:

Dotaz č. 1

Rozpor v technické zprávě k bezbariérovosti V kapitole B) Technické zprávy D.1.1.00 (str. 1) je uvedeno, že "celý prostor bude napojený na stávající okolní komunikace a je řešen jako bezbariérový", vzápětí však totéž ustanovení konstatuje, že "ve veřejných toaletách se zde s užíváním osob se sníženou schopností pohybu a orientace neuvažuje." Žádáme o vysvětlení, na základě čeho zadavatel/projektant dospěl k závěru, že u veřejné toalety umístěné ve veřejném prostranství (stavba občanského vybavení) není nutné řešit přístupnost dle ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání, která je od 1. 7. 2024 závazná prostřednictvím vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu.

Odpověď:

Předmět veřejné zakázky je provázán s objektem městské knihovny na adrese Jiřího náměstí 41, resp. jejím zadním atriem, a řeší kompletně celý prostor. V budově knihovny je umístěno bezbariérové WC a přes její zadní vstup je v docházkové vzdálenosti do 100 m. Odkaz na bezbariérové toalety v docházkové vzdálenosti bude umístěn zadavatelem po ukončení realizace.

Dotaz č. 2

Rozměry navržené kabiny WC neumožňují bezbariérové užívání Dle výkresu D.1.1.2.1.12 (půdorys, měřítko 1:50) mají jednotlivé toaletní kabiny šířku 1130 mm (dělení 400/680/1370/680/400 mm), bez zvětšeného bezbariérového boxu, madel či manipulačního prostoru pro otočení vozíku. Žádáme o doložení, jakým způsobem je (nebo není) v projektu řešen požadavek na přístupnou hygienickou kabinu ve smyslu čl. 12 ČSN 73 4001.

Odpověď:

Tyto parametry splňuje bezbariérové WC v docházkové vzdálenosti v budově městské knihovny – viz odpověď č. 1 a č. 3.

Dotaz č. 3

Absence alternativního řešení Pokud zadavatel nezajišťuje přístupnost přímo v předmětném objektu SO 02, žádáme o sdělení, zda a kde v přiměřené docházkové vzdálenosti existuje jiná veřejně přístupná bezbariérová toaleta, která by tento nedostatek nahrazovala, a o doložení tohoto řešení v zadávací dokumentaci.

Odpověď:

Zadavatel vydává **aktualizovaný dokument** Technická zpráva (soubor s názvem **TZ_DSP_park_Poděbrady_ZSPD č.1_aktualizace_022026_oprava_20260818_digi**), ve které jsou doplněné informace označeny barevně a která tvoří součást Vysvětlení zadávací

dokumentace č. 1. Tento soubor nahrazuje původní soubor: D1.1.00_TZ_UR+DSP_park Poděbrady_ZSPD č.1__aktualizace_022026_digi.

Dotaz č. 4

Vazba na možnou úpravu zadávací dokumentace Vzhledem k výše uvedenému žádáme zadavatele o sdělení, zda vzhledem k charakteru zjištěné nesrovnalosti (rozpor v technické zprávě, absence bezbariérové kabiny u stavby, kde je bezbariérovost jinde v téže zprávě deklarována) plánuje provést opravu/doplnění zadávací dokumentace postupem dle § 99 ZZVZ, případně přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Odpověď:

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 a 5 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **31.8.2026 v 10:00 hodin.**

V Poděbradech dne 21.8.2026

JUDr.
Tatiana
Jirásková



Digitálně
podepsal JUDr.
Tatiana Jirásková
Datum: 2026.08.21
08:21:22 +02'00'

Město Poděbrady
zastoupeno JUDr. Tatianou Jiráskovou