


Veškerá práva k tomuto dokumentu patří výhradně společnosti VOLTCOM, spol. s r.o. Bez jejího souhlasu nesmí být kopírován, předán třetím osobám ani jiným způsobem zneužit

All rights to this document reserved to VOLTCOM, spol. s r.o. Unauthorised disclosure or reproduction prohibited. Not to be used in any way harmful to a/m company

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------------------|----------------|
| OÚ: Praha 8 | Projektant: Zdeněk Kubeš |  VOLTCom SPOL. S R.O. ul. OTEVŘENÁ, PRAHA 6 - STŘEŠOVICE TEL. 267052547, IČO 44794274 email: voltcom@voltcom.cz, www.voltcom.cz | | |
| MÚ: Hlavní město Praha | Kontroloval: Lukáš Jarath | | | |
| Číslo stavby: | Schválil: Lukáš Jarath | | | |
| NÁZEV: Rekonstrukce RS 7090 Praha 8 - Libeň, U Slovanky Schéma rozvaděče RH | | STUPEŇ PD DPS | MĚŘÍTKO - | FORMÁT 3xA4 |
| | | DATUM 05/2023 | VÝKRES Č. 201 | |
| INVESTOR: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. | | VÝROBNÍ ČÍSLO 7090-31 | | |

RH

* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 400V/230V, stř.50Hz, TN – C – S
* OCHRANA : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
* TYP : SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
1000x400x2000 (š,h,v)

* INSTALOVANÝ PŘÍKON : CELKEM $P_i = 55,0$ kW
* SOUDOBY PŘÍKON : $P_s = 28,95$ kW
* JMENOVITÝ PROUD : $I_n = 42,58$ A
* KRYTÍ : IP 40/20
* BILÁ BARVA
* PŘÍVOD : SPODEM
* VÝVODY : HOREM, SPODEM

POZNÁMKA :

- DÉLKA VODIČŮ PŘÍVODNÍCH FÁZOVÝCH A UZEMŇOVACÍCH SVODŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN MUSÍ SPLŇOVAT PODMINKY ČSN 33-2000-5-534, VZDÁLENOST NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 1,0m, ABY BYLA ZARUČENA OCHRANNÁ ÚROVEŇ ZA PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU.

