

APOLO s.r.o
Tyršova 155
572 01 POLIČKA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Poul/724 960 756

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE
12. 1. 2022

Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu Moravská Třebová – lokalita jihozápad

Popis koncepce rozvoje distribuční soustavy v území Moravská Třebová jihozápad:

Lokalita bude napojena na síť VN novým odbočením z venkovního vedení vn 22kV, linka VN2247. Odbočení provedeno kabelovým vedením, na které je připojena nová distribuční trafostanice v majetku ČEZ. Z ní je kabelovou smyčkou připojena trafostanice hypermarketu. Dále kabelové vedení VN pokračuje do stávající trafostanice SY_0463. Mezi trafostanicí hypermarketu a trafostanicí SY_0463 bude ve druhé etapě stavby umístěna nová distribuční trafostanice v majetku ČEZ určená pro zásobování lokality RD. Z ní bude kabelové vedení VN propojeno do VN 2245 ke stávající distribuční trafostanici SY_0657 (v křižení ulic Třešňová alej a Nové sady). Rozvody NN budou vedeny z obou nových distribučních trafostanic. Budoucí zástavba bytových domů podél jižní strany Svitavské ulice, jež není předmětem této dokumentace, bude v budoucnu napojena z TS SY_0463.

Využití území Moravská Třebová – jihozápad je rozděleno do tří částí:

Stavba 1 – ZTV – Moravská Třebová jihozápad

Stavba 2 – Obchodní centrum Moravská Třebová

Stavba 3 – Soustava retenčních nádrží H1 – H3

V současné době je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu 1 – ZTV – Moravská Třebová jihozápad a stavbu 2 - Obchodní centrum Moravská Třebová.

Stavby se dotýkají stávajících zařízení ČEZ Distribuce takto:

1. Venkovní vedení vn 22kV linka VN 2247, odbočka k trafostanici SY_463 je v konfliktu s oběma stavbami – je uzavřena smlouva o přeložce číslo Z_S14_12_8120080481 a projektuje se navazující stavba IZ-12-2002003. Práce v ochranném pásmu vedení VN budou zahájeny před provedením přeložky, práce budou prováděny dle podmínek stanovených ve vyjádření ČEZ Distribuce značka 001117812003 ze dne 23.8.2021

2. Venkovní vedení NN na křižovatce ulic Údolní a Polní zasahuje kotvou stávajícího stožáru do budoucí komunikace stavby 1. Je uzavřena smlouva o přeložce a připravována projektová dokumentace Moravská Třebová, Údolní, výměna PB č.119, stavba IZ-12-2002012.

3. Stávající zemní kabelové vedení VN v Jiráskově ulici je dotčeno stavbou okružní křižovatky v rámci Stavby 1. Byla provedena sonda k vedení (vedení je v betonových žlebech), byla zaměřena niveleta vedení a podélný profil komunikace je navržen tak, aby krytí nad žlabem bylo minimálně 1 m.

4. Stavba 3 Soustava retenčních nádrží H1 – H3 se nedotýká žádných stávajících zařízení v majetku ČEZ Distribuce.

Pro připojení nově navržených staveb jsou uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích o připojení zařízení k distribuční soustavě:

Na hladině VN a smlouvy o smlouvách budoucích o připojení zařízení k distribuční soustavě na hladině NN v rámci Stavby 2, stavba IV-12-2022718.

Na hladině NN pro připojení staveb navazujících na Stavbu 1 je uzavřena smlouva o připojení lokality k distribuční soustavě, stavba IV-12-2023532.

Pro připojení staveb navazujících na Stavbu 1 je uzavřena smlouva o připojení lokality k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN, stavba IV-12-2023532.

Projektová dokumentace je v souladu s uzavřenými smluvními vztahy se společností ČEZ Distribuce, a.s.

S pozdravem



Ing. Tomáš Poul
Vedoucí odd. Rozvoj sítí
ČEZ Distribuce, a.s.

 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035