

Vaše značka / ze dne: 15.11.2021
Naše značka: Ing.MI/2021/9012610

Vyřizuje: Ing.Dana Mikulková
Tel.: +420 461 357 144
E-mail: dana.mikulkova@vhos.cz

Datum: 2.12.2021

APOLO CZ, s.r.o.
ivo.junek@seznam.cz
Tyršova 155
572 01 Polička

Moravská Třebová – ZTV – Moravská Třebová – lokalita Jihozápad – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení

Platnost vyjádření: 1 rok

Ve výše uvedené obci provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

V příložené dokumentaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současné době provozuje VHOS, a.s. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky – Ing. M. Novotný – č. tel. 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření).

V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní, respektive kanalizační, přípojky. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí či areálů, neboť jsou jejich vlastnictvím.

Předložená dokumentace řeší návrh zásobování vodou a odvod splaškové a dešťové vody v lokalitě Jihozápad.

VODOVOD: Vodovodní rozvod je navržen v profilech DN 150-80 s napojení na stávající rozvody 2. tlakového pásma. Jedná se o následující řady: řad V1 z PE D160, 110 dl. 956,4m, V1-1 PE90-189,9m, V1-2 PE90-140,6m, V1-3 PE90-103,4m, V1-4 PE90-20m, V1-5-158m, V1-6 PE90-12m, V1-7 PE110-23,4m, V1-8 PE160-10m. Propojení na stávající vodovod bude v ul. Svitavská (Holandská), Dr.Janského, Dr. Loubala ul. Polní, přičemž část původního rozvodu mezi ul. Dr.Loubala a Polní bude nahrazeno řadem V1.

Do stavby je nutno zahrnout i fyzické zrušení stávajícího propoje mezi ul. ul. Svitavská (Holandská) u čp. 1393/17 (parc.č. 2711/42) a Dr.Janského u čp. 1111/30 (parc.č. 2793/3).

Dále upozorňujeme na stáří vodovodu v ul. Svitavská (více jak 80 let). V případě, že by byla v rámci akce přepojena jedna nemovitost (čp. 384/60), bylo by možno historickou síť zrušit, a to ještě před napojením nové komunikace na ul. Svitavskou.

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ: Splašková kanalizace je navržen v profilech DN 300, DN 250, profil DN 500 je navržen v úsecích překládané stávající kanalizace. Jedná se o následující stoky:

Do ul. Dr. Janského bude zaústěna stoka S1 PVC DN 300 dl. 189m, respektive odbočná větev S1-1 z PVC DN 250 dl. 10m. Do ul. Dr. Loubala bude svedena stoka S2 z PVC DN 250 délky 244,7m. Do ul. Polní bude svedena stoka S3. Je navržen v profilech PVC DN 250, 300, 500 délky 646,5m. Z této stoky odbočují 3 větve, stoka S3-1 je propojem na stávající jednotnou kanalizaci a je navržen z PVC DN 500 dl. 6m; stoka S3-2 je navržen z PVC DN 250-10m a stoka S3-3 je z PVC DN 250 dl. 122,2m.

K navrženému řešení splaškové kanalizace nemáme námitek, pouze upozorňujeme na dodržování městských standardu pro stavbu kanalizací a kanalizačních přípojek v působnosti města Moravská Třebová – pro stoky DN 400 a větší je doporučeno navrhnout polyesterový skelný laminát od SN 10 kN. V dalším stupni je nutno doložit posouzení, že množství a koncentrace splaškových vod vypouštěných do kanalizace nezhorší odtokové poměry z nejbližší odlehčovací komory v souvislosti s dodržením podmínek stanovených vyhláškou č. 428/2001 Sb. (viz § 19, odstavec 7).

KANALIZACE DEŠŤOVÁ je svedena mimo veřejnou kanalizaci, kterou provozuje VHOS, a.s. a proto nám nepřínáleží se k návrhu řešení vyjadřovat.

Při umísťování sítí je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a v souladu se standardy pro veřejný vodovod a kanalizaci, kterými se řídí vodovody a kanalizace, které provozuje VHOS, a.s., a jsou majetkem obce Moravská Třebová, respektive Skupinového vodovodu Moravskotřebovska.

V další stupni dokumentace je nutno předložit přesnější specifikaci především materiálů potrubí, armatur i poklopů šachet, kladečský plán, podélný profil apod.

Toto vyjádření je vydáno pro potřeby vydání souhlasu s umístěním stavby. Projektovou dokumentaci dalšího stupně (pro stavební povolení) je nutno předložit k vyjádření provozovateli vodovodu a kanalizace.



VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,

571 01 Moravská Třebová

T+ 420 461 357 111

IČO: 48172901 DIČ: CZ48172901

Ing. Dana Mikulková
vedoucí útvaru TEI

Příloha:

2x potvrzená situace z PD

1X projektová dokumentace pro DUR – v elektronické podobě.

Na vědomí:

1) Středisko vodovodů MT a SY – ing. Bc.L.Vykydal

2) Středisko kanalizací a ČOV, pracoviště kanalizací a ČOV Moravská Třebová-p.M.Šibor