



KU-A – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-A DLE VÝKRESU 0245-302-51/2665 205
KU-B – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-B DLE VÝKRESU 0245-302-51/2665 20
KU-C – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-C DLE VÝKRESU 0245-302-51/2665 20
PB-A – PEVNÝ BOD TYP PB-A-C DLE VÝKRESU 0245-302-51/2665 208
PB-B – PEVNÝ BOD PB-B DLE VÝKRESU 0245-302-51/2665 209

POZNÁMKY:

VYPOUŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ VYPOUŠTĚČÍHO POTRUBÍ DN40 V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH DANÉHO ÚSEKU. VYPOUŠTĚČÍ POTRUBÍ BUDE UKONČENO PŘÍVAROVACÍM KULOVÝM KOHOUTEM DN40.

KULOVÝ POČET VYPOUŠTĚNÍ V RÁMCI I. ETAPY BUDE 28KS. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VYPOUŠTĚNÍ BUDU STANOVENO V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO PROFILU VEDENÍ POTRUBÍ.

ODVZDUŠNĚNÍ BUDE PROVEDENO V DN25 VČETNĚ KULOVÉHO KOHOUTU DN25/PN40 V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH DANÉHO ÚSEKU.

CELKOVÝ POČET ODVZDUŠNĚNÍ V RÁMCI I. ETAPY BUDE 26KS. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODVZDUŠNĚNÍ BUDE STANOVENO V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO PROFILU VEDENÍ POTRUBÍ.

Index	Změna / Revision	Datum / Date	Vypracoval / Elaborated by
SOUDRAŽNÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV			
Toto je výkres v elektronické formě Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o. This drawing is an intellectual property of the company Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.		Všechny údaje na magnetických či optických nosičích jsou platné pouze ve spojení s vnitřními dokumenty. All data of magnetic and optical codes are valid only together with approved documentation	
Projekt / Project REKONSTRUKCE TEPELNĚHO NÁPAJEČE LITVÍNŮ ÚSEK SEKČNÍ ZÁVĚRY SU - SEKČNÍ ZÁVĚRY SU 10	Zpracoval / Created by  BILFINGER		Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. Prvního pluku 204/01, Karlín, 168 00 Praha 8
Zakazník / Client SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s TEPLÁRENSKÁ 2, MOST - KOMÁROV	Vedoucí projektant / Checked by Ing. M. ČELÁDNÍK		Datum / Date 01/2019
Vypracoval / Elaborated by Ing. M. ČELÁDNÍK	Vedoucí oddělení / Department Manager Ing. M. PAPEZ	Vedoucí projektu / Project Manager P. KESNER	Datum / Date 01/2019
PS02 / Issuing	Super / Phase DPS		
ETAPA 1			
Číslo / Part D.2.2 DOKUMENTACE TECHNIČKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.2.2 PROVIZORNÍ NÁJEVNÍ	GX	Technická zpráva / Report No. 2860.201 Skartovaná značka / Discard S10	Podpis / Number A 12 Mříčko / Scale 1:250
Název výkresu / Drawing Title SITUACE 1	Archivní číslo / Drawing No. 0245-302-51 / 2661 203a		Kopie Copy