



KU-A – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-A DLE VÝKRESU 0245-302-51/2665 205

KU-B – KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-B DLE VÝKRESU 0245-302-51/2665 20

KU-C - KLUZNÉ ULOŽENÍ TYP KU-C DLE VÝKRESU 0245-302-51/2665 20

PB-A – PEVNÝ BOD TYP PB-A-C DLE VÝKRESU 0245-302-51/2665 208

PB-B – PEVNÝ BOD PB-B DLE VÝKRESU 0245-302-51/2665 209

POZNÁMKY:

VYPOUŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ VYPOUŠTĚČÍHO POTRUBÍ DN40 V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH DANÉHO ÚSEKU. VYPOUŠTĚČÍ POTRUBÍ BUDE UKONČENO PŘÍVAROVACÍM KULOVÝM KOHOUTEM DN40. CELKOVÝ POČET VYPOUŠTĚNÍ V RÁMCI I. ETAPY BUDE 28KS. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VYPOUŠTĚNÍ BUD STANOVENO V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO PROFILU VEDENÍ POTRUBÍ.

ODVZDUŠNĚNÍ BUDE PROVEDENO V DN25 VČETNĚ KULOVÉHO KOHOUTU DN25/PN40 V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH DANÉHO ÚSEKU.

CELKOVÝ POČET ODVZDUŠNĚNÍ V RÁMCI I. ETAPY BUDE 26KS. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODVZDUŠNĚNÍ BUDE STANOVENO V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO PROFILU VEDENÍ POTRUBÍ.

Index	Změna / Revision	Index	Změna / Revision	Date / Datum	Vypracoval / Elaborated by
SITUACNÍ VÝKRES S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV					
Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o. This drawing is intellectual property of the company Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.					
Všechny údaje na magnetických či optických nosičích jsou platná pouze ve spojení s uvořenou dokumentací. All data of magnetic and optical disks are valid only together with approved documentation					
Projekt / Project REKONSTRUKCE TEPELNĚHO NÁJAZDU LITVNŮV ÚSEK SEKUNČNÍ ÚZÁVĚRY FMS - SEPÁNĚ ÚZÁVĚRY SU 10		Zpracoval / Created by  Bilfinger Tebodin Bilfinger Tebodin Czech Republic, s. r. o. Přemysla jalovce 224/20, Kladno, 180 08 Praha 8			
Zákazník / Client SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ s.s TEPLÁRENSKÁ Č. MOST - KOMÁRONY		Vedoucí projektant / Project Manager P. KESNER			
Vypracoval / Elaborated by Ing. M. ČELADNÍK		Datum / Date 01/2019			
Zdobový projektant / Checked by Ing. M. ČELADNÍK		Štápl / Phase DPS			
Objekt / Building ETAPTA 1		Technická zpráva / Report No 2680 201			
Část / Part D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.2 PROVOZNÍ NÁPOJENÍ		GX		Stručná zpráva / Discard S10	
Název výkresu / Drawing Title SITUACE 3				Měřítko / Scale 1:250	
				Architekt / Drawing No. 0245-302-51 2661 203c	
				Kopie Copy	

Saved: 8.3.2019 13:18:43 / File: 0245_302_51_2861_203.dwg / Name: Popov, Martin